

А К Т

по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

г. Санкт-Петербург

25 августа 2021 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проведена аттестованным экспертом Я.В. Губиным в период с 04 августа 2021 г. по 25 августа 2021 г.

2. Место проведения экспертизы.

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье.

3. Основание проведения экспертизы.

Договор №1 от 04.08.2021 (Приложение №8. Договор на проведение экспертизы).

4. Заказчик экспертизы.

ООО «Мир», Юридический адрес: 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом. 8-Н; ИНН 7840467315, генеральный директор Ф.Е. Малышев.

5. Сведения об аттестованном эксперте.

ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – инженер-строитель ПГС; окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), специальность – искусствовед; ученая степень (звание) – кандидат искусствоведения (2005 г.), стаж работы по специальности – 15 лет. Место работы, должность: индивидуальный предприниматель.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 11 октября 2018 г. №1772, от 25 декабря 2019 г. №2032 и от 04 февраля 2021 г. №142).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

6. Ответственность экспертов.

Настоящим подтверждаю, что я несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аттестованный эксперт: подписано электронной подписью Я.В. Губин

7. Объект экспертизы.

Раздел документация, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,

Аттестованный эксперт: подписано электронной подписью Я.В. Губин

Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г.

8. Цель экспертизы.

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектом: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево», шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г.

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- раздел документации «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанный ООО «Мир» в 2021 г., (Приложение №9. Копия титула документации);
- письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 14.05.2021 № ИСХ-2733/2021 (Приложение №5. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области);
- приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 06.08.2018 № 01-03/18-110 (Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении в реестр);
- Раздел 1. Пояснительная записка. Том 1.1.1. Общая пояснительная записка, шифр ГК0317-П-1-ПЗ-1, в составе проектной документации «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево», разработанной ООО «Мир» в 2021 г.;

- Раздел 2. Проект полосы отвода. Том 1.2.1. Проект полосы отвода, шифр ГК0317-П-1-ППО, в составе проектной документации «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево», разработанной ООО «Мир» в 2021 г.;

- Раздел 5. Проект организации строительства. Том 1.5.1. Проект организации строительства, шифр ГК0317-П-1-ПОС, в составе проектной документации «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево», разработанной ООО «Мир» в 2021 г.;

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 и законом Ленинградской области от 25.12.2015 №140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области»,.

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

- 1) визуальное обследование, в процессе которого была сделана фотофиксация современного состояния объекта) (Приложение №5. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы);
- 2) анализ представленных заказчиком материалов и документации;

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В соответствии с письмом Комитета по культуре Ленинградской области от 14.05.2021 № ИСХ-2733/2021 земельный участок, на котором планируется проведение земляных и строительных работ, с кадастровым номером 47:10:0000000:23734, непосредственно связан с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17.

Объект, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Церковь Рождества Христова», на основании приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 06.08.2018 № 01-03/18-110.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, утвержден приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 06.08.2018 № 01-03/18-110.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, утверждены приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 06.08.2018 № 01-03/18-110.

В соответствии ст. 34.1. Федерального законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ для объектов культурного наследия установлены защитные зоны на расстоянии 100 метров от внешних стен памятников.

12.1. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий).

Храм Рождества Христова, пятиглавый, с колокольной, вновь возведён в 1822—1828 годах по проекту архитектора А. И. Мельникова в классицистическом стиле на месте каменного храма XVI в., разобранного в 1822 г.

Главный престол нового храма был освящен в честь Рождества Христова, а приделы – во имя Благовещения Богородицы, святого пророка Илии, Святого Николая Чудотворца и святого Ионы Новгородского.

Погост Рождественский упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

В 1837 году на погосте у церкви Рождества Христова в Надкопанье был похоронен генерал-лейтенант Ф. И. Апрельев.

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Доможировской волости 3-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, деревня Надкопанье входила в состав Карпинского сельского общества.

В 1917 году деревня входила в состав Доможировской волости Новоладожского уезда.

С 1919 по 1927 год деревня Надкопанье входила в состав Карпинского сельсовета Пашской волости Волховского уезда.

С 1927 года, в составе Пашского района. В 1927 году население деревни Надкопанье составляло 112 человек.

По данным 1933 года деревня Надкопанье являлась административным центром Карпинского сельсовета Пашского района, в который входили 14 населённых пунктов: деревни Вишняков Посад, Ерофеева, Карпино, Князево, Кречаков Посад, Куликов Большой Двор, Курицыно, Насоново, Надкопанье, Обой, Подбережье, Пучинино, Шутово, Якшино, общей численностью населения 1580 человек.

По данным 1936 года в состав Карпинского сельсовета с центром в деревне Надкопанье входили 15 населённых пунктов, 357 хозяйств и 6 колхоз.

Храм не действовал с 1937г., в 1941 г. закрыт. С 1955 года, в составе Новоладожского района.

В 1958 году население деревни Надкопанье составляло 63 человека.

С 1963 года, в составе Волховского района.

В 1994 г. храм был возвращен Епархии.

В 1997 г. вновь освящен иерейским чином, возобновлены богослужения.

Памятник в настоящее время реставрируется.

12.3. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- 1) Административно-территориальное деление Ленинградской области. - Лениздат, 1973. - С. 287.
- 2) Александрова, Е.Л. Санкт-Петербургская губерния. Историческое прошлое. Спб.: «Гийоль», - 2011, 790 с.
- 3) Краткое историко-статистическое описание Санктпетербургской губернии. Составлено и издано Иваном Пушкаревым. Спб.: Тип. К. Вингебера, 1845. – 205 с.
- 4) Лыжин Н.П. Столбовский договор и переговоры, ему предшествовавшие. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1857. - 242 с.
- 5) Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам, 1838 г.
- 6) Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии, - Санкт-Петербург, 1905. С. 293
- 7) Памятники архитектуры Ленинградской области / Гоголицын Ю.М., Гоголицына Т.М.. Л., 1987. 304 с.
- 8) Пыляев, М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Издание с дополнениями М.И. Пыляева, научным комментарием, именным указателем, аннотированными иллюстрациями. Составители: В. И. Витязева, О. В. Миллер. Под научной редакцией В. И. Витязевой. – Спб.: Лениздат, 1996. – 669 с.
- 9) Списки населённых мест Российской Империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел XXXVII Санкт-Петербургская губерния. По состоянию на 1862 год. Спб. изд. 1864 г.
- 10) Справочник по истории административно-территориального деления Ленинградской области за 1917–1969 гг. – Л. 1969
- 11) Тубли М. П. Авраам Мельников. — Л., Стройиздат, 1980.

Архивные источники:

Российский государственный архив древних актов (РГАДА):

Фонд № 137, Новгород, дело № 3 часть 1 (лл. 1-814) и часть 2 (лл.1-735).

РНБ. Отдел картографии.

Шифры К 10-ЗАП/40-8; К 6-ЗАП/86-1; К 5-ЗАП/24-7

Архив Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

Нормативная документация:

ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники.

ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия

13. Описание современного состояния объекта.

Здание церкви имеет конфигурацию «кораблем» с полукруглой апсидой, с пристроенной двухъярусной колокольной с шпилем и крестом, с пятью главами с полукруглыми куполами на круглых световых барабанах, с тремя четырехколонными портиками (центральный и боковые входы).

Архитектурно- архитектурно-художественное решение фасадов в классическом стиле.

Портики на колоннах с треугольными фронтонами. Колонны портиков тосканского ордера.

Сандрики над окнами и входными проемами треугольные на ступенчатых консолях, веерные замки.

Цоколь, паперти, тумбы, базы колонн выполнены из известняковой скобы.

Здание используется по своему прямому назначению.

Ограда с трехчастными воротами с полуциркульными арочными проездами (две малых и центральная) на кирпичных квадратных столбах: по первой оси - в виде помещения; центральная арка повышена, завершение - треугольный фронтон; пилястры, профилированные карнизы, тяги. Отделка - гладкая штукатурка.

Металлическая ограда на столбах вдоль шоссе. Столбы кирпичные квадратные с «распушкой» и с металлическими звеньями из отдельных прутьев, на цоколе, оштукатурены.

Участок работ расположен по адресу: ЛО, Волховский район, п. Надкопанье, в пределах границ населенного пункта и/или дорожных знаков «Начало/конец населенного пункта». Участок расположен на а.д. "Паша-Свирица-Загубье" с км2+730 (дорожный знак «Начало населенного пункта») по км3+344 (дорожный знак «Конец населенного пункта»).

Рельеф участка равнинный. Абсолютные отметки колеблются от 7 м до 13 м. Геоморфология: Приладожская низменность. Растительность представлена деревьями лиственных пород и лугами. Гидрография представлена реками Паша, Косопаша.

14. Анализ документации.

На экспертизу представлен раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, с кадастровым номером 47:10:0000000:23734, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», разработанный ООО «Мир» в 2021 г., шифр ГК0317-П-1-АРХ.

Данная документация разработана с целью определения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектом: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево», шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г., на земельном участке, с кадастровым номером 47:10:0000000:23734, расположенном в непосредственной близости от границ территории объекта культурного наследия.

14.1. Глава 1. Общие положения.

В общей части указаны основания для разработки раздела, основные положения раздела, исходные данные и нормативная документация, в соответствии с которой разрабатывался раздел.

Глава разработана в соответствии с нормами действующего законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В данной главе представлены все необходимые сведения об объекте культурного наследия, расположенном на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком, с кадастровым номером 47:10:0000000:23734, на котором планируется проводить земляные и строительные работы.

Также в данной главе приведено описание современной ситуации на земельном участке, непосредственно связанном с территорией объекта культурного наследия, на

котором предусмотрено проведение земляных работ и строительных работ, а также описание объекта культурного наследия.

14.2. Глава 2. Историко-архивные и библиографические сведения об объектах культурного наследия.

В данной главе представлены краткая историческая справка об объекте культурного наследия, включая иконографические материалы.

Краткая историческая справка исследует основные этапы развития территории с подборкой ключевых исторических планов и иллюстративного материала и включает описание характерных особенностей планировки и композиции рассматриваемой территории, отраженных на ключевых исторических планах, их изменений во времени по ключевым периодам (этапам) развития.

Проведенные в процессе разработки проекта зон охраны углубленные архивно-библиографические исследования являются достаточными для принятия необходимых решений.

14.3. Глава 3. Сведения о планируемых работах.

Проектом «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьевоно - Шапки» н.п. Кикерино, н.п. Губаницы», шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г., предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги «Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно – Шапки» с обустройством тротуаров, газонов (прибровочной полосы) и укрепленных откосов.

В разделе представлена технология проведения работ, включая подготовительный и основной периоды.

В разделе представлены основные используемые строительные механизмы и техника.

В разделе представлен ситуационный план с обозначением объектов культурного наследия, расположенных в зоне возможного влияния проводимых работ. В соответствии с ситуационным планом в зоне возможного влияния проводимых работ расположен объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова».

14.4. Глава 4. Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, расположенные в зоне влияния проводимых работ.

Раздел оценки воздействия планируемых работ на объект культурного наследия, расположенный в зоне влияния проводимых работ, содержит фотофиксацию участка проведения работ, дающая полное представление о современной ситуации на рассматриваемой территории.

Раздел также содержит результаты технического обследования объекта культурного наследия.

По результатам визуального (предварительного) обследования здания церкви объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, было установлено, что фасады отреставрированы и не имеют видимых дефектов и повреждений.

По результатам визуального предварительного обследования состояние стен здания церкви по внешним признакам в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 (табл.В.1. Приложение В) оценивается как нормальное. Категории технического состояния - I. Предельно допустимое значение осадки согласно ГОСТ Р 56198-2014 (Приложение Ж, табл. Ж.1) - 10 мм.

По результатам визуального (предварительного) обследования каменной ограды объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, было установлено, что фасады ограды (цоколь) отреставрированы и не имеют видимых дефектов и повреждений.

По результатам визуального предварительного обследования состояние стен здания церкви по внешним признакам в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 (табл.В.1. Приложение В) оценивается как нормальное. Категории технического состояния - I. Предельно допустимое значение осадки согласно ГОСТ Р 56198-2014 (Приложение Ж, табл. Ж.1) - 10 мм.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и уменьшения возможного влияния на объект культурного наследия земляных и строительных работ по проекту «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьевоно - Шапки» н.п. Кикерино, н.п. Губаницы», шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г., разделом мероприятий рекомендуется:

1) Организовать производство демонтажных и строительно-монтажных работ с применением щадящих технологических режимов;

2) Организовать штатный динамический мониторинг за техническим состоянием объекта культурного наследия и геотехнический мониторинг во время производства строительно-монтажных работ и после окончания строительства. В процессе мониторинга должен осуществляться контроль возникновения и развития вертикальных либо горизонтальных смещений стен, позволяющий зафиксировать момент нарушения целостности (появление или раскрытие трещин). Кроме того, должен осуществляться контроль параметров колебаний грунтов и конструкций (динамический мониторинг).

Раздел содержит сведения о инженерно-геологических и гидрологических условиях земельного участка.

По результатам инженерно-геологических и гидрологических изысканий было рекомендовано:

- проведение геотехнического мониторинга (наблюдение за осадками зданий и сооружений и т.д.) в период строительства и эксплуатации сооружения в связи со сложными инженерно-геологическими условиями участка изысканий и с учетом сложных проектных задач;

- учесть наличие напорных вод;

- учесть агрессивные свойства грунтов и грунтовых вод по отношению к стали, алюминию, свинцу и бетону нормальной плотности;

- учесть опыт проектирования и строительства в данном районе;

- учесть рекомендации СП 34.13330.2012.

Территория объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова» расположена вне границ зоны производства работ.

Границы опасной зоны при перемещении груза кранами расположены вне границ территорий объектов культурного наследия, исключая возможность переноса строительных материалов над объектами культурного наследия.

Минимальное расстояние от линии отвода автодороги до ограды объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», составляет ~ 3 м, до здания церкви ~ 45 м.

Радиус влияния от земляных работ прогнозируется в пределах зоны производства работ.

Вибрационные и ударные нагрузки от используемых строительных механизмов на конструкции и основания объектов культурного наследия отсутствуют.

Все земляные и строительные работы, складирование материалов и строительного мусора осуществляются только в границах строительной площадки.

Исключается в непосредственной близости менее 3-х метров к объекту культурного наследия: проезд или стоянку любой техники; складирование любых материалов, предметов и грузов, а также размещение оборудования; устройство и установку мест отдыха, бытовок, временных жилых или складских построек.

В непосредственной близости от объектов культурного наследия на расстоянии 1,5 м. разработка грунта производится вручную.

Вибрационные и ударные нагрузки от используемых строительных механизмов на конструкции и основания объектов культурного наследия отсутствуют.

Дополнительной осадки основания фундаментов объектов культурного наследия не прогнозируются.

При длительном периоде разработки крепление траншей выполняется с креплением деревянными щитами и распорками, способом вертикальной облицовки, состоящей из системы вертикальных несущих стоек, пространство между которыми обшивается горизонтально расположенными стальными элементами или в естественных откосах (от нижней границы откоса) (4Нк согласно п. 9.36. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений).

Крепления стен траншей обеспечит сохранение их конфигураций, сделает невозможным осыпание грунта и смещение грунтовых масс, и не окажет влияния на грунты оснований объекта культурного наследия.

Таким образом, капитальный ремонт автодороги не окажет прямого воздействия на объект культурного наследия.

Проведение планируемых работ не нарушит целостность градостроительной среды, сохранившейся к настоящему времени, а также сложившиеся панорамы и визуальные связи объектов культурного наследия.

Дополнительные мероприятия по защите (усилению) конструкций объекта культурного наследия, согласно разделу, не требуются.

Проведение планируемых работ не нарушит целостность градостроительной среды, сохранившейся к настоящему времени, а также сложившиеся панорамы и визуальные связи объектов культурного наследия.

Таким образом, планируемые работы по капитальному ремонту автодороги не нарушат визуальное восприятие объекта культурного наследия и не окажут косвенного воздействия на объекты культурного наследия.

Капитальный ремонт автодороги - линейного объекта не нарушат ограничения, накладываемые защитной зоной.

Реализация решений, предусмотренных проектом: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьевоно - Шапки» н.п. Кикерино, н.п. Губаницы» шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г., соответствует требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Так как в процессе строительства, и, в частности, устройства оснований и фундаментов, возникает большое число дополнительных факторов, трудно поддающихся учету, необходимо, во избежание развития неблагоприятных тенденций при производстве работ, проводить геотехнический и динамический мониторинг, а также организовать производство строительно-монтажных работ по прокладке подземного газопровода с применением щадящих технологических режимов.

14.5. Глава 5. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В рассматриваемой документации на основании оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия включают проектные решения по организации строительной площадки, движения автотранспорта (строительной техники), описание особенностей проведения работ в условиях непосредственной близости от объекта культурного наследия, по организации площадок для складирования материалов и оборудования и зоны разгрузки необходимых строительных конструкций, материалов и оборудования.

Все земляные и строительные работы, складирование строительных материалов и строительного мусора осуществляются только в границах строительной площадки вне границ территории объекта культурного наследия.

Проектом предусмотрен запрет на складирование строительных материалов на территории объектов культурного наследия.

Подъезд автотранспорта и строительной техники к участкам строительства газопровода осуществляется по существующим автодорогам.

Строительство ведется способом «с колес», т.е. материалы подвозятся к месту производству работ непосредственно к моменту начала работ со строительной базы, на которую поставляются от производителя.

Зоны разгрузки необходимых строительных конструкций, материалов и оборудования устраиваются на значительном удалении от объекта культурного наследия.

Проектом предусматривается запрет на проезд тяжелой техники по территории объекта культурного наследия в непосредственной близости от объекта культурного наследия на всех этапах производства работ. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия минимальное расстояние от границ объекта культурного наследия для движения транспортных средств может быть изменено в сторону увеличения.

Согласно проекту, размещение временных зданий сооружений на территории объекта культурного наследия не допускается.

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлических контейнеров. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом на полигон ТБО.

При производстве работ разделом предусмотрены меры по максимальному сохранению существующих зеленых насаждений, при необходимости устанавливаются защитные деревянные короба.

Раздел мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия включает также мероприятия по организации производства строительного-монтажных работ с применением щадящих технологических режимов.

При длительном периоде разработки крепление траншей выполняется с креплением деревянными щитами и распорками, способом вертикальной облицовки, состоящей из системы вертикальных несущих стоек, пространство между которыми обшивается горизонтально расположенными стальными элементами или в естественных откосах (от нижней границы откоса) (4Нк согласно п. 9.36. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений).

Крепления стен траншей обеспечит сохранение их конфигураций, сделает невозможным осыпание грунта и смещение грунтовых масс, и не окажет влияния на грунты оснований объекта культурного наследия.

Согласно разделу, в процессе производства работ планируется использовать строительные машины и механизмы с минимальным уровнем динамических и вибрационных воздействий, применяя щадящие технологические режимы, минимизирующие динамические воздействия на грунт и обеспечивающие сохранность структуры грунтов основания и конструкций соседней застройки.

Проектом предусмотрен дополнительный инструктаж с машинистами крана о необходимости строгого соблюдения границ опасной зоны крана.

В соответствии с требованиями СП 246.1325800.2016 предусмотрено проведение периодических инструктажей для персонала на основании плана-графика с разъяснением научной ценности и культурно-исторической значимости объекта.

В перечне мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при производстве работ и эксплуатации объекта нового строительства включен раздел мероприятий по динамическому мониторингу за техническим состоянием конструкций объектов культурного наследия и по геотехническому мониторингу во время производства строительно-монтажных работ и после окончания строительства, направленных на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение.

Все мероприятия, а также объем и продолжительность проводимого мониторинга на площадках строительства и в зонах их влияния, разработаны на основе ГОСТ 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники». Согласно документации, мониторинг должна проводить специализированная организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ

В проекте указаны критерии приостановки работ. К основным критериям изменения технического состояния объектов культурного наследия при достижении которых требуется остановка демонтажных строительно-монтажных работ относятся: появление новых трещин на конструкциях объекта культурного наследия; раскрытие старых трещин, которое фиксируется по техническому состоянию маячков, установленных до начала производства работ; достижение предельно допустимых осадок объектов культурного наследия – 10 мм (для категории технического состояния II).

В случае наличия одного из указанных критериев безопасного ведения работ документацией предусматривается немедленная приостановка работ на объекте, механизм которой включает следующие мероприятия: уведомление производителя работ и проектировщика о возникновении негативных технологических воздействий; оперативное предложение мероприятий по устранению негативных воздействий, согласованное с проектной организацией; информирование государственных контрольных органов о возникновении опасных тенденций, которые могут привести к превышению допустимого критерия по дополнительным деформациям существующих зданий (сооружений).

15. Обоснования вывода экспертизы.

По результатам проведенных исследований и анализа раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение,

д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, с кадастровым номером 47:10:0000000:23734, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», разработанного ООО «Мир» в 2021 г., шифр ГК0317-П-1-АРХ, было установлено следующее:

- 1) Участок производства работ, границы опасной зоны при перемещении груза краном расположены вне границ территории объекта культурного наследия»; складирование материалов и проезд по территории объектов культурного наследия проектом не предусмотрены;
- 2) Согласно проведенной оценке воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, расположенные в зоне влияния, капитальный ремонт автодороги не окажет прямого или косвенного воздействия на объект культурного наследия. Дополнительные мероприятия по защите (усилению) конструкций объекта культурного наследия, согласно разделу, не требуются.
- 3) Для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия в рассматриваемой документации на основании оценки воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающие решения по организации строительной площадки, движению автотранспорта и строительной техники, исключающие нанесение вреда расположенным на сопряженных территориях объектам культурного наследия (ограждение территории строительной площадки, проезд строительной автотранспорта и строительной техники вне границ объектов культурного наследия, складирование материалов и оборудования вне границ объектов культурного наследия), решения по организации производства демонтажных и строительно-монтажных работ с применением щадящих технологических режимов (использование строительных машины и механизмов с минимальным уровнем динамических и вибрационных воздействий, установка границ опасных и рабочих зон вне границ объектов культурного наследия), мероприятия по минимизации расчетных динамических (вибрационных) нагрузок от строительных машин и механизмов, предполагаемых к использованию в процессе производства работ, решения по динамическому мониторингу за техническим состоянием конструкций объектов культурного наследия и по геотехническому мониторингу во время производства строительно-монтажных работ и после окончания

строительства, направленные на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение;

4) При соблюдении разработанных в документации мер, направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения и уничтожения объектов культурного наследия, примыкающих к участку строительства, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектом: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьевоно - Шапки» н.п. Кикерино, н.п. Губаницы», шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г, сохранность объектов культурного наследия, расположенных на участке, непосредственно связанным с участком строительства, обеспечивается.

16. Вывод экспертизы:

По результатам рассмотрения раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», разработанного ООО «Мир» в 2021 г., шифр ГК0317-П-1-АРХ, аттестованным экспертом сделан вывод о возможности **(положительное заключение)** обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектом: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьевоно - Шапки» н.п. Кикерино, н.п. Губаницы», шифр ГК0317-П, разработанным ООО «Мир» в 2021 г.

17. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- 1) Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении в реестр
- 2) Приложение №2. Ситуационный план
- 3) Приложение №3. Строительный генеральный план
- 4) Приложение №4. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы
- 5) Приложение №5. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
- 6) Приложение №6. Договор на проведение экспертизы
- 7) Приложение №7. Копия титула документации

18. Дата оформления заключения экспертизы.

25.08.2021 Аттестованный эксперт: подписано электронной подписью Я.В. Губин

Приложение № 1
к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении в реестр



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 6 » августа 2018 г.

№ 01-03/18-110

Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Надкопанье, Пашская волость, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, с наименованием «Церковь Рождества Христова» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Надкопанье, дом 17, утверждению границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, на основании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного аттестованным экспертом Прокофьев М.Ф. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 2678)

п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, д. Надкопанье, Пашская волость, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, с наименованием «Церковь Рождества Христова, вид объекта – ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества

Христова, 2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Надкопанье, дом 17.

2. Утвердить границы территории ансамбля согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны ансамбля согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Рождества Христова» из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области.

5. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- обеспечить внесение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации сведений об объекте культурного наследия регионального значения (ансамбль) «Церковь Рождества Христова», о границах его территории и предмете охраны;

- направить письменное уведомление собственнику или иному законному владельцу памятника о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- направить в срок не более чем пять рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа копию настоящего приказа с приложениями в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя – начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Председатель комитета


Е.В. Чайковский

Приложение №2


к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия


**Копия решения органа государственной власти об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия**


Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова,
2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
деревня Надкопанье, дом 17

№№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое местоположение на слиянии двух рек, Паша и Косапаша; размещение и обращенность к главной дороге проходящей через д. Надкопанье (местоположение и габариты церкви, въездных ворот, ограды); доминирующая, средообразующая роль в окружающей среде и прилегающей застройке деревни; местоположение в границах территории.	

I. «Церковь Рождества Христова»

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические конфигурация («кораблем») и габариты здания: - с полукруглой апсидой, - с пристроенной двухъярусной колокольной с шпилем и крестом, - с пятью главами с полукруглыми куполами на круглых световых барабанах (форма, силуэт, материал), - с тремя четырехколонными портиками (центральный и боковые входы), - со скатными крышами (форма, силуэт, материал); исторические отметки;	 

			 
2	<p>Конструкции здания:</p>	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>четырёхстопный основной объем с подпружными арками;</p> <p>купола на парусах;</p> <p>цилиндрические своды с распалубками, крестовые своды, в т.ч. подвального этажа;</p>	  

		<p>перекрытия над трапезой (плоские).</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах, образованных капитальными стенами.</p>	
4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в классическом стиле;</p> <p>дверные проемы: прямоугольные – местоположение, габариты, конфигурация,</p> <p>оконные проемы (местоположение, габариты, конфигурация, исторический рисунок расстекловки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямоугольные; - полуциркульные в световых барабанах; 	

звоны колокольни полуциркульные –
местоположение, габариты, конфигурация;

портики на колоннах с треугольными
фронтами (входы центральный, боковые);

штукатурная отделка:


- гладкое поле стен;

- колонны портиков тосканского ордера;

- полуколонны спаренные (проемы
центрального барабана);

- профилированные наличники проемов на
барабанах и колокольне;

- пилястры, лопатки;




- карнизы, тяги, прямоугольные ниши
тянутые профилированные;

- сандрики над окнами и входными
проемами треугольные на ступенчатых
консолях, веерные замки;


ограждения звонов (металл, ковка);


цоколь, паперти, тумбы, базы колонн -
известняковая скоба;



5.	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>основной объем церкви:</p> <ul style="list-style-type: none"> - столбы квадратные с угловыми врезками, - киоты пристенные лепные на квадратных столбах, - профилированные тянутые карнизы. 	
----	---	--	---

II. «Ограда с воротами»

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>ворота трехчастные с тремя полуциркульными арками (две малых и центральная) на кирпичных квадратных столбах; металлическая ограда на столбах вдоль дороги.</p>	

2	Конструкции здания:	исторические кирпичные капитальные стены, кирпичные столбы с металлическими звеньями.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в виде линейного сооружения	
4.	Архитектурно-художественное решение:	<p>архитектурно-художественное решение ворот (материал, местоположение, габариты, конфигурация, характер отделки);</p> <p>ворота кирпичные, в ограде вдоль шоссе: трехчастные с полуциркульными арочными проездами (по первой оси - в виде помещения); центральная арка повышена, завершение – треугольный фронтон; пилястры, профилированные карнизы, тяги;</p> <p>отделка – гладкая штукатурка;</p> <p>ограда вдоль шоссе: - столбы кирпичные квадратные с «распушкой» и с металлическими звеньями из отдельных прутьев, на цоколе, оштукатурены.</p>	

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.


Приложение №3

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия

01-03/18-110

**Границы территории объекта культурного наследия
«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова,
2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
деревня Надкопанье, дом 17**



Условные обозначения:


-  Граница территории объекта культурного наследия
-  Объект культурного наследия регионального значения

Состав объекта:

1. Церковь Рождества Христова
2. Ограда с воротами

**Координаты поворотных точек границ территории
объекта культурного наследия**

«Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова, 2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Надкопанье, дом 17, в СК 1963 район С зона 3.5.



Номер Поворотной точки	Координаты поворотных точек в WGS (градусы/мин/сек)		Координаты поворотных точек в местной системе координат – СК 1963 район С зона 3.5	
1.	60°25'12.813"	32°59'49.313"	6690074.763	280260.775
2.	60°25'13.010"	32°59'53.041"	6690081.332	280317.764
3.	60°25'13.026"	32°59'53.273"	6690081.874	280321.308
4.	60°25'13.084"	32°59'54.228"	6690083.767	280335.914
5.	60°25'13.523"	32°59'54.151"	6690097.350	280334.622
6.	60°25'13.993"	32°59'54.069"	6690111.890	280333.239
7.	60°25'13.952"	32°59'53.253"	6690110.528	280320.772
8.	60°25'13.933"	32°59'53.021"	6690109.908	280317.229
9.	60°25'13.736"	32°59'49.518"	6690103.345	280263.661
10.	60°25'14.752"	32°59'49.649"	6690134.826	280265.417
11.	60°25'14.750"	32°59'49.363"	6690134.723	280261.038
12.	60°25'11.484"	32°59'48.744"	6690033.567	280252.395
13.	60°25'11.488"	32°59'49.030"	6690033.726	280256.774

Описание границ

Граница территории объекта культурного наследия от точки 1 до точки 2 проходит на северо-восток, от точки 2 до точки 3 по отмостке фундамента здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Надкопанье, д. № 17, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 3 до точки 4 на северо-восток, от точки 4 до 5 на северо-запад до отмостки фундамента здания, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 5 до точки 6 на северо-запад, от точки 6 до точки 7 на юго-запад до отмостки фундамента здания, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 7 до точки 8 по отмостке фундамента здания, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:57, от точки 8 до точки 9 на юго-запад, от точки 9 до точки 10 на северо-запад до границы земельного участка, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21; от точки 10 до точки 11 на запад по границе земельного участка, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21, от точки 11 до точки 12 юго-восток по границе земельного участка, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21, от точки 12 до точки 13 на восток по границе земельного участка, имеющего кадастровый номер 47:10:1115001:21, то точки 13 до точки 1 на северо-запад.

Режим использования территории объекта культурного наследия

- «Церковь Рождества Христова, ансамбль, в составе: 1. Церковь Рождества Христова,
2. Ограда с воротами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Надкопанье, дом 17**

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные паргазообразные и иные выделения;


под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.


Приложение № 4

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр GK0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Ситуационный план



Условные обозначения	Экспликация
<p>■ - объект культурного наследия регионального значения</p>	<p>1. Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17.</p>
<p>— - границы территории объекта культурного наследия</p>	
<p>▭ - зона производства работ</p>	



- Условные обозначения:
- - - - - - граница населенного пункта.
 - █ - участок проектирования.

						ГК0317-П-1-ТКР-1.1		
						Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волособском и Волховском районах Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. А/д "Паша - Свирица - Загудье" н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево		
						Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Искусственные сооружения. Автомобильная дорога.		
						Графическая часть		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						П	4.5	
Разработал		Чунин			13.04.21	Ситуационный план в д.Надкопанье. М 1:5000		
Проверил		Мальшев			13.04.21			
Н. контр.		Чунин			13.04.21			
						ООО "Мир"		

Согласовано:		Взам. инв. №	
Инв. № подл.	Подпись и дата		



- Условные обозначения:
- граница населенного пункта.
 - участок проектирования.

Согласовано:

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ГК0317-П-1-ТКР-1.1								
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волособском и Волховском районах Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. А/д "Паши - Свирица - Загудье" н.п. Паши, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Искусственные сооружения. Автомобильная дорога. Графическая часть				Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Чунин				13.04.21	П	4.4	
Проверил	Мальшев				13.04.21			
Н. контр.	Чунин				13.04.21	Ситуационный план в п.Свирица (д.Кондратьево). М 1:5000		
				ООО "Мир"				

Приложение №5


к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы

Список фотографий:

(фотосъемка проведена аттестованным экспертом Я.В. Губиным 05.07.2021 г.)

1. Вид с юго-запада на объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, и зону производства работ.
2. Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17.



1. Вид с юго-запада на объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, и зону производства работ.




2. Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17.

Приложение №6

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр GK0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Строительный генеральный план




Условные обозначения:

- дождеприемный колодец
- полоса отвода автодороги
- кадастровые границы
- опора освещения
- временные здания
- биотуалеты
- контейнеры для сбора мусора
- временная ДЭС
- направление производства работ
- 3-я захватка
- демонтаж зданий, строений и сооружений в полосе отвода дорог


Согласовано:
Инв. №, наименование и дата взам. инв. №

ГК0317-П-1-ПОС			
Капитальный ремонт (устройство земляного обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волховском и Волховском районах Ленинградской области на участке прохождения в населенных пунктах А/д Паша - Свирица - Заубье и.п. Паша, и.п. Волховское, с/п. Камарово			
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.
Разработал	Чунин		21.06.21
Проверил	Мальшев		21.06.21
Н. контр.	Чунин		21.06.21
Проект организации строительства		Статус	Лист
Стройгенплан 2.		П	2
Участок №1. М 1:500			ООО "Мир"
Формат А1			



Конструкция покрытия проезжей части из асфальтобетона (Тип I).


Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марка III, по ГОСТ 9128-2013 – 0.05
 Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси, марка II, по ГОСТ 9128-2013 – 0.07
 Щебень фр. 40-80(70)мм (М800) по ГОСТ 8267-93 с расклиновкой (фр.10-20 и 5-10мм)
 Геотекстиль по ГОСТ Р 56419-2015
 Прочность при растяжении не менее 15кН/м
 Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014



Конструкция покрытия пешеходных дорожек из асфальтобетона (Тип II).


М 1:50

Асфальтобетон плотный горячий, песчаный, тип I, марка I по ГОСТ 9128-2013
 Щебеночная смесь непрерывной granulometрии для оснований С5 по ГОСТ 25607-2009
 Геотекстиль по ГОСТ Р 56419-2015
 Прочность при растяжении не менее 15кН/м



Конструкция заделки стыка бортовых камней

Расшивка швов цементно-песчаным раствором в соотношении 3:1 (М150) по ГОСТ 28013-98




Конструкция примыкания проезжей части с тротуаром (газоном).

М 1:20


БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
 Бетон В15 (W4, F100) по ГОСТ 26633-2015

Покрывание проезжей части показана условно
 Покрывание тротуара (газона) показана условно

Пленка полиэтиленовая, Т, полотно 0.01*0.4*0.00.05 первый сорт, ГОСТ 10354-82



- Условные обозначения:
- дождеприемный колодец
 - полоса отвода автодороги
 - кадастровые границы
 - опора освещения
 - временные здания
 - биотуалеты
 - контейнеры для сбора мусора
 - временная ДЭС
 - направление производства работ
 - 1-ая захватка
 - 2-ая захватка
 - демонтаж зданий, строений и сооружений в полосе отвода



ГКО317-П-1-ПОС			
Калининградский район (устройство элементов благоустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волоховском и Волховском районах Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах А/д Паша - Свирица - Заубье и т.д. Паша - Свирица - Заубье - Калининградский район			
Изм. Кол. у.	Лист № док.	Подпись	Дата
Разработал	Чунин		21.06.21
Проверил	Малышев		21.06.21
И. контр.	Чунин		21.06.21
Проект организации строительства		П	3
Стройгенплан. Участок №2 М 1:500		ОФО "Мир"	

Инв. №, подл. и дат. вкл. инв. №

Приложение №7

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО
СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: vo_coi@lenreg.ru

14.05.2021 № ИСХ-2733/2021

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Мир»

Ф.Е. Малышеву

ул. Радищева, д. 32,
литера А, пом. 8-Н,
Санкт-Петербург, 191014

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) в ответ на Ваше обращение от 14.04.2021 № б/н (вх. от 16.04.2021 № 01-10-2021/2021), в рамках исполнения полномочий, сообщает следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, предусмотренных указанной статьей, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В границах территории, отведенной под реализацию проектных решений по титулу: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волховском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. А/д «Паша-Свирица-Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево» (согласно схеме в приложении к обращению) находится объект культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Надкопанье, д. 17 (далее – Памятник). Границы территории и предмет охраны Памятника утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/18-110 от 06.08.2018.

Учитывая изложенное, заказчику работ необходимо разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности Памятника или проект обеспечения его сохранности, включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности Памятника заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия

В.О. Цой



Приложение №8
к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Копия договора на проведение экспертизы

ДОГОВОР №1
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Санкт-Петербург

04 августа 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мир» (далее - ООО «Мир»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ф.Е. Малышева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и аттестованный эксперт Губин Ян Владимирович (аттестован Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 11 октября 2018 г. №1772, от 25 декабря 2019 г. №2032 и от 04 февраля 2021 г. №142), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и срок выполнения работы.

1.1. Заказчик поручает, а Эксперт обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (далее – экспертизу).

1.2. Срок выполнения работы с 04.08.2021 г.- 25.08.2021 г.

2. Стоимость работы и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется соглашением о договорной цене.

2.2. Расчеты по договору осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

3. Порядок сдачи-приемки выполненной работы.

3.1. В соответствии с пп. 18, 22 и 27 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №569 от 15.07.2009, заключение по результатам проведения экспертизы оформляется Экспертом в электронном виде, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью, и направляется Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами в формате переносимого документа (PDF).

4. Обязательства сторон.

4.1. *Заказчик обязуется:*

4.1.1. Принять выполненную работу и оплатить Эксперту установленную стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. Заказчик вправе оказывать Эксперту содействие в выполнении предмета настоящего Договора, в том числе предоставлять необходимые документы и информацию.

4.1.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Экспертом работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.2. *Эксперт обязуется:*

4.2.1. Соблюдать принципы и порядок проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569.

Федерации №569 от 15.07.2009;

4.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;

4.2.3. Самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные им лично, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

4.2.4. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

4.2.5. Соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы и сдать результат работы Заказчику по акту выполненных работ;

4.2.6. Информировать орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на эксперта в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

4.3. Заказчик обязуется: принимать результат работы по акту выполненных работ и оплачивать его согласно условиям договора.

4.4. Эксперт имеет право: на своевременную и в полном объеме оплату выполненных по договору работ.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Эксперту, другой – Заказчику.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»:

ООО «Мир»,

Юридический адрес: 191014 г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева 32, лит. А, пом.

8-Н; ИНН 7840467315

«Эксперт»:

Губин Ян Владимирович



М.П.

Ф.Е. Малышев

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Я.В. Губин".

Я.В. Губин

Приложение №9

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, д. Надкопанье, д. 17, при проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, – «Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 2.10.1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)», шифр ГК0317-П-1-АРХ, разработанного ООО «Мир» в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия

Копия титула документации



Общество с ограниченной ответственностью «Мир»
Юридический адрес: 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А,
пом. 8-Н ИНН/КПП 7840467315/784201001 Р/С 40702810926260006911
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/с № 30101810145250000411 БИК 044525411 ОКПО 38142352
ОГРН 1127847145854 ИНН/КПП: 7710353606/783543001
Тел./факс: (812) 579-02-17 E-mail: i@mir-p.com website: www.mir-p.com
Свидетельство о допуске №932 НП СРО «Проектирование дорог и
инфраструктуры» (№СРО-П-168-22112011)

Заказчик: ГКУ «Ленавтодор»

Предмет контракта: Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волосовском и Волховском районах Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах

Объект: Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево

Стадия проектирования: Проектная документация

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Наименование тома: Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)

Шифр тома: ГК0317-П-1-АРХ

Номер тома: 1.10.1



Общество с ограниченной ответственностью «Мир»
Юридический адрес: 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Радищева 32, лит. А,
пом. 8-Н ИНН/КПП 7840467315/784201001 Р/С 40702810926260006911
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве К/с №
30101810145250000411 БИК 044525411 ОКПО 38142352 ОГРН
1127847145854 ИНН/КПП: 7710353606/783543001 Тел./факс: (812) 579-
02-17 E-mail: i@mir-p.com website: www.mir-p.com Свидетельство о
допуске №932 НП СРО «Проектирование дорог и инфраструктуры»
(№СРО-П-168-22112011)

Заказчик: ГКУ «Ленавтодор»

Предмет контракта: Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волосовском и Волховском районах Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах

Объект: Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области, Волховский район: а/д «Паша - Свирица - Загубье» н.п. Паша, н.п. Надкопанье, дер. Кондратьево

Стадия проектирования: Проектная документация

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

Наименование тома: Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (Церковь Рождества Христова в дер. Надкопанье)

Шифр тома: ГК0317-П-1-АРХ

Номер тома: 1.10.1

Генеральный директор

Ф.Е.Малышев

ГИП

Л.В.Саморукова

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	