

**Акт по результатам
государственной историко-культурной экспертизы**

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350-«Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Санкт-Петербург

24 апреля 2024 г.

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе экспертной комиссии в период с 29 августа 2023 года по 20 ноября 2023 года. Проведение экспертизы возобновлено экспертной комиссией в период с 08 марта 2024 года по 24 апреля 2024 года (Приложения №5 - протоколы заседаний экспертной комиссии, Приложение №6 – копии договоров с экспертами).

2. Место проведения экспертизы:

г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3.

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»). 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470 ИНН7814583315; КПП 781001001. Р/с 40702810432060005014 в банке ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»АО «АЛЬФА-

БАНК», к/с 3010180600000000786, БИК 044030786 Генеральный директор – Дугинов А.Ю.

4. Сведения об эксперте (экспертах):

- Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя, отчество	Лавриновский Максим Семенович
Образование	Высшее – Санкт-Петербургский государственный Университет водных коммуникаций. Приказ об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ от 20.07.2023 г № 2176.
Специальность	Гидротехническое строительство. Квалификация: Инженер-гидротехник с правом производства общестроительных работ.
Ученая степень (звание)	Кандидат технических наук
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	ООО «Ремесленник», главный инженер проекта
Объекты экспертизы	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

- Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя, отчество	Кондакова Елена Викторовна
Образование	Высшее - Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина
Специальность	Квалификация: Архитектор-художник; Специальность: «Архитектура»
Ученая степень (звание)	-
Место работы и должность	АНО «Судебный эксперт», ООО "Центр экспертизы», эксперт
Стаж работы	38 лет

Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1809 от 09.11.2021г.
Объекты экспертизы	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

- Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя, отчество	Хангу Людмила Александровна
Образование	Высшее – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт. Приказ об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Министерства Культуры РФ от 20.07.2023 г № 2176
Специальность	Городское строительство Квалификация: Инженер-строитель
Стаж работы	51 год
Место работы и должность	пенсионер
Объекты экспертизы	<ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Отношения к заказчику:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследования и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.

Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

Председатель экспертной комиссии: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Лавриновский М.С.

Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Кондакова Е.В.

Член экспертной комиссии: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Хангу Л.А.

6. Цели и объекты экспертизы.

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанная ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35).

7. Перечень документов, представленных Заявителем:

- копия приказа Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская обл., Лужский район, г. Луга 3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждении границ его территории и установлении предмета охраны» от 23.06.2021 г. №01-03/21-95 (Приложение №4);

- копия приказа Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «о внесении изменений в приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 01-03/21-95 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждении границ его территории и установлении предмета охраны» от 15.04.2024 г. №01-03/24-27 (Приложение №4);

- копия выписки из ЕГРН от 13.07.2023 г. (Приложение № 4);

- копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 05-05-/23-16 от 03.04.2023 г. (Приложение №4);

- копия техпаспорта на здание, сост. в 2001 г. (Приложение №4);

- копия паспорта памятника, сост. 26.07.2023 г. (Приложение №4);

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), в составе разделов:

№ Том а	Наименование комплекта в разделе	Книга	Наименование раздела проекта	Марка чертежей
Том 1	Предварительные работы	Книга 1	Исходно-разрешительная документация	2023-135-3/35-ИРД
		Книга 2	Предварительные исследования. Программа научно-исследовательских работ. Акт технического состояния.	2023-135-3/35-ПИ
		Книга 3	Фотофиксация.	2023-135-3/35-ФФ
Том 2	Комплексные научные исследования	Книга 1	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка	2023-135-3/35-ИАИ
		Книга 2	Часть 1. Архитектурные обмерные чертежи. Фасад.	2023-135-3/35-ОЧ-1
			Часть 2. Архитектурные обмерные чертежи. Фундамент.	2023-135-3/35-ОЧ-2
		Книга 3	Часть 1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций. Фасады. Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов.	2023-135-3/35-ИО-1
			Часть 2. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций. Фундамент. Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов.	2023-135-3/35-ИО-2
			Часть 3. Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования	2023-135-3/35-ИО-3

			системы электроснабжения.	
			Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы водоснабжения.	2023-135-3/35-ИО-4
			Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы водоотведения.	2023-135-3/35-ИО-5
			Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы отопления	2023-135-3/35-ИО-6
		Книга 4	Инженерно-геологические изыскания	2023-135-3/35-ИГИ
		Книга 5	Инженерно-геодезические изыскания	2023-135-3/35-ИГДИ
		Книга 6	Инженерно-археологические изыскания	2023-135-3/35-АИ
		Книга 7	Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов.	2023-135-3/35-НЛИ
Том 3	Проект реставрации	Книга 1	Пояснительная записка	2023-135-3/35-ОПЗ
		Книга 2	Часть 1. Архитектурно-строительные решения. Проект реставрации фасадов.	2023-135-3/35-АС
			Часть 2. Конструктивные решения. Проект ремонта фундамента.	2023-135-3/35-КР
			Часть 3. Внутренние системы электроснабжения и электроосвещения.	2023-135-3/35-ИОС-1
			Часть 4. Внутренняя система водоснабжения.	2023-135-3/35-ИОС-2
			Часть 5. Внутренняя система водоотведения.	2023-135-3/35-ИОС-3
			Часть 6. Отопление.	2023-135-3/35-ИОС-4.1

		Книга 3	Проект организации реставрации	2023-135-3/35-ПОР
--	--	---------	--------------------------------	-------------------

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы.

Экспертируемая проектная документация была подана на согласование в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области совместно с настоящим заключением экспертизы от 20.11.2023 г. В марте 2024 г. были получены замечания к проектной документации и к акту, указанные в письме Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области №01-09-9914/2024-0-1 от 01.03.2024 г. Проектная документация была доработана с учетом данных замечаний. В связи с этим экспертная комиссия возобновила процесс проведения экспертизы с 08.03.2024 г. по 24.04.2024 г.

Кроме того, в период повторного рассмотрения экспертизы Комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области был выпущен приказ «О внесении изменений в приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 01-03/21-95 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область. Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждению границ его территории и установлении предмета охраны» от 15.04.2024 г. №01-03/24-27. Изменения коснулись состава объекта культурного наследия. Копия приказа приобщена к настоящему акту (Приложение №4).

Иные обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы, отсутствуют.

Обстоятельства, повлиявшие на результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569.

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

- историко-библиографические изыскания, по результатам которых составлена краткая историческая справка и альбом иконографических материалов (Приложение №1 и №2);
- визуальный осмотр объекта и натурная фотофиксация фасадов здания, фотограф – государственный эксперт М.С. Лавриновский (Приложение № 3);
- анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов: самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции. Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3, который взят на государственную охрану на основании приказа Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23.06.2021 г. №01—03/21-95. Этим же приказом определены граница памятника, режим использования и предмет охраны (Приложение №4).

Паспорт памятника составлен 26.07.2023 г. (Приложение №4). Сведений об оформлении охранного обязательства не имеется.

10.1 Время возникновения объекта, даты основных изменений (перестроек, утрат, реконструктивных и ремонтно-реставрационных работ).

Полигон (от греческого polygonos) - это специально отведённый и оборудованный участок суши или моря с воздушным пространством над ним для испытания оружия и военной техники, проведения мероприятий по боевой подготовке войск и исследований в области военного искусства.

В Российской империи в XIX - нач. XX вв. существовало два вида полигонов - главные и учебные. Главный артиллерийский полигон учреждался для опытной разработки вопросов относительно материальной части (орудий, лафетов, снарядов и т. п.) и правил употребления артиллерии. На нем велись опыты для исследования научных артиллерийских вопросов, испытывались баллистические свойства пороха, орудий и снарядов, прочность предметов материальной части артиллерии, составлялись таблицы стрельбы из орудий, испытывались зажигательные, осветительные и механические приспособления, вырабатывались правила лабораторных работ, правила перевозки снаряжения артиллерии на повозках, судах и по железной дороге, составлялись и проверялись инструкции, руководства, таблицы и ведомости в отношении снаряжения, походного и боевого употребления артиллерии, исследовались новые взрывчатые вещества, которые могли быть применены в артиллерии.

Учебные артиллерийские полигоны существовали в каждом округе и служили для ознакомления прикомандированных на лагерное время артиллерийских офицеров и фейерверкеров с действиями всех родов артиллерии; кроме того на учебные полигоны возлагалось Главным артиллерийским управлением ведение некоторых опытов по решению вопросов, возникающих в артиллерии. При каждом полигоне имелось поле для стрельбы и содержались орудия, снаряды, лафеты, платформы и принадлежности полевой, осадной, крепостной и береговой артиллерии, и пр. Лужский артиллерийский полигон относился к категории учебных.

Комплекс Лужского артиллерийского Сергиевского полигона ведет свою историю с начала XX века, когда вблизи Луги для Офицерской артиллерийской школы был приобретен участок земли для основания учебного полигона. Купчая была совершена представителем ГАУ Н.И. Жонколем с собственниками этой земли 9 декабря (22 декабря по новому стилю) 1906 г. Эту дату можно считать днем основания Лужского артиллерийского полигона.

В 1908 г. для удобства стрельб и для улучшения обозрения были приобретены дополнительные участки земли у частных владельцев, а также у города Луги возле реки Наплатинки. Всего Военное ведомство в течение двух лет купило земли под полигон 11861 десятина 250 кв. сажень на сумму 360452 руб. 72 коп. В военном ведомстве России ввиду своей значимости Лужский полигон приравнивался к Главному артиллерийскому полигону (на Ржевке).

17 мая 1908 г. начальник Школы генерал-лейтенант А.Н.Синицын обратился с ходатайством в ГАУ о присвоении полигону Школы наименования «Сергиевский» в честь Великого князя Сергея Михайловича, принимавшего личное участие, как в учебном процессе ОАШ, так и в разрешении вопросов, связанных с оборудованием Лужского полигона.

Началом строительства и оборудования полигона стал 1907 год. Для контроля и руководства строительными работами была создана специальная комиссия под председательством начальника ОАШ генерал — лейтенанта А.Н. Синицына. Одновременно с устройством самого учебного поля обустроивался лагерь ОАШ.

Благодаря организаторскому таланту А.Н. Синицына и кропотливой и настойчивой работе его помощников уже к концу 1909 г. на полигоне были построены две гаубичные батареи, два мишеных двора, полковая церковь, железнодорожное хозяйство, караулки - 14 штук, нестроевая команда, мастерская, лазарет, ветеринарный лазарет, прикомандированные три бригады, зимняя казарма, полевая центральная станция у Стремуховой вышки, лаборатория, вырыты шесть артезианских колодцев и др. В период 1907-1908 гг. были возведены более 160 зданий различного назначения. По предположению лужского краеведа А.В. Носкова, автором вспомогательных сооружений на полигоне того периода является архитектор Николай Федорович Беккер. Кирпич на строительство зданий и сооружений поставлял С.Н. Яшинин, владелец Лужского механического кирпичного завода.

Период 1908 - 1910 гг. в истории Лужского полигона стал временем интенсивного его обустройства и развития. О масштабах работ, проведенных только за один 1911 год, говорит возведение более 100 зданий на сумму 603765р. 76к., за исключением стоимости сгоревшего во время приемки здания Офицерского собрания – 549697р. 47к.

В первом отчете в ГАУ Казарменной строительной комиссии на Сергиевском полигоне в числе первых построек значатся, в том числе: приемный покой, здание для лазарета, и артезианские колодцы. В 1909 г. медицинское учреждение со всеми лечебными отделениями и службами размещалось в двухэтажном кирпичном здании, специально для него построенном.

Завершающим этапом строительства комплекса построек Лужского Сергиевского полигона было возведение в 1914-1916 гг. зданий складов и хозяйственных построек в северной части территории полигона. К северо-востоку от складской зоны в 1910-е гг. были возведены несколько жилых домов (1910-е гг.) и офицерское собрание (1913 г., не сохранилось).

Изучаемый объект атрибутирован и датирован в процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», по адресу: Ленинградская область, г. Луга, 1-й полигон (СПб, 2017 г., государственный эксперт Шуньгина С.Е.). Датой строительства приняты 1908-1912 гг. Историческая функция – жилая. Здание выполнено в кирпичном стиле.

Нужно отметить, что при строительстве военных жилых объектов в конце XIX – нач. XX века достаточно активно применялся кирпичный стиль. Дешевизна и практичность, а также архитектурные достоинства, вариативные декоративные возможности «кирпичной» архитектуры были по достоинству оценены архитекторами военного ведомства. Примерами широкого применения кирпичного стиля могут служить многочисленные казарменные объекты на территории Российской империи (Приложение №2, илл.1-8), большая часть которых возводилась по типовым проектам.

Сведений об архитекторе изучаемого объекта не имеется. Проектные чертежи в ходе архивных изысканий не выявлены.

Известно, что Главным инженерным управлением были разработаны «Нормальные»¹ проекты казарменных построек, включая фасады и планировки, которые успешно применялись на местах с привнесением незначительных изменений в зависимости от контекста. Эти типовые проекты частично опубликованы в конце XIX века В.Г. Барановским.

Сравнение современных поэтажных планов изучаемого объекта (Приложение №2, илл.10) с планами типовых проектов позволяет заключить, что среди них нет прямого аналога изучаемого объекта. Можно предположить, что при строительстве применялись типовые решения и приёмы. Например, при обработке фасадов вводились типовые декоративные элементы, такие как: обрамления оконных и дверных проемов, обработка углов здания, решение акцентных частей – шипцов, и т.д. Вероятно, и в основе планировки был положен какой-то из типовых вариантов.

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что объект был возведен по одному из типовых проектов, но доработанному в ходе строительства.

В советский период объект не подвергался значительным перестройкам. Сохранилось объемно-пространственное решение, а также архитектурное решение фасадов (за исключением небольших утрат декора и незначительных переделок оконных проемов). Жилая функция сохраняется. В послевоенный период производились

¹ т.е. типовые.

перепланировки, демонтаж круглых и угловых печей. С 1980-х гг. в доме числилось 19 квартир.

По данным техпаспорта, в 1965 г. производился капитальный ремонт, полный объем ремонтных работ не известен. Других сведений о строительных работах на объекте не имеется.

10.2. Современное состояние объекта, собственник или пользователь объекта.

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350, расположен в южной части комплекса Лужского полигона.

Здание 3-х-этажное, прямоугольное в плане, вытянутое по оси север-юг. Крыша двухскатная, ремонтная. Кирпичные дымовые трубы обшиты оцинкованным листом.

Входы в здание организованы с западного фасада, расположены симметрично относительно центральной оси. Архитектурное решение фасадов – в кирпичном стиле, характерном для зданий комплекса Лужского полигона в целом.

Стены жилого дома выполнены из полнотелого глиняного кирпича, не оштукатурены, с декоративными карнизами и завершениями щипцов в виде городчатого орнамента выпущенного кирпича. Под оконными проемами имеются декоративные выпуски. Углы здания закреплены лопатками с орнаментом в средней и верхней части. Центральная часть продольных западного и восточного фасадов акцентирована ризалитом небольшого выноса с завершающим фронтоном.

По визуальному осмотру имеются следующие дефекты: сколы и утраты кирпича, выветривание раствора, намокание и загрязнение кладки. В целом состояние кладки удовлетворительное.

Цоколь облицован грубо обработанными гранитными блоками (поверхность типа скала).

Оконные проёмы прямоугольные с лучковыми перемычками, с клинчатыми замковыми камнями. Оригинальная расстекловка оконных заполнений сохранилась частично. Большинство окон жилых помещений заменены на металлопластиковые. Окна на лестницах деревянные, частично подвергались замене и ремонту. Под окнами имеются декоративные ниши. На торцевых фасадах пробиты новые окна, установлены металлические перемычки.

Входы в здание на западном фасаде оснащены современными крыльцами, состояние которых неудовлетворительное. Заполнения дверных проемов деревянные и металлические, не оригинальные.

Обе общедомовые лестницы выполнены по металлическим косоурам, ступени из известняковой плиты. Частично сохранились фигурные лестничные ограждения.

По данным техпаспорта, составленного в 2001 г., процент износа здания составил 32%.

Объект является многоквартирным жилым домом, квартиры приватизированы. (См. Приложение №4).

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

3. Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 03.04.2023 г. №05-05-/23-16.

4. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. IV. Жилища и службы. СПб. 1904.

5. Военный энциклопедический словарь. М. 2007.

6. Куллама Г.З. Лужский артиллерийский полигон. Луга. 2010.

7. Литовский И. М. Строительство казарменно-жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры для русской армии в России (1882-1917 гг.). Исторический опыт : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Москва. 2009.

8. Архив Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы с целью включения в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», по адресу: Ленинградская область, г. Луга, 1-й полигон (СПб, 2017 г., государственный эксперт Шуныгина С.Е.).

12. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертная оценка проектной документации выполнена в соответствии с требованиями главы VII Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

12.1. Проектная документация, представленная на экспертизу, была проанализирована экспертами в части соответствия проектных решений требованиям сохранения элементов предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350, определенного приказом Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области №01-03/21-95 от 23.06.2021 г. и Приказом от 15.04.2024 г. № 01-03/24-27 (Приложение №4).

12.1.1. Проектная документация разработана ООО «ИНЖТЕХПРОМ» (лицензия № МКРФ 22538 от 25.08.2022).

При подготовке проектной документации специалистами ООО «ИНЖТЕХПРОМ» выполнен комплекс исследований с целью получения исходных данных для разработки и обоснования проектных решений.

Выполнен сбор, обобщение и формирование блока предпроектной и исходной документации (Том 1 «Предварительные работы», Книга 1 «Исходно разрешительная документация», шифр: 2023-135-3/35-ИРД).

Выполнены предпроектные исследования и составлена программа работ (Книга 2 «Предварительные исследования. Программа научно-исследовательских работ. Акт технического состояния», шифр: 2023-135-3/35-ПИ).

Проведена фотофиксация объекта до начала работ (Том 1 «Предварительные работы», Книга 3 «Фотофиксация», шифр: 2023-135-3/35-ФФ).

Выполнен сбор историко-архивных и библиографических данных (Том 2 «Комплексные научные исследования», Книга 1 «Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка», шифр: 2023-135-3/35-ИАИ).

Проведено инженерно-техническое обследование строительных конструкций фасадов, фундамента, инженерных сетей в том числе визуальное и инструментальное обследование, выполнение обмерных работ. Произведена оценка дефектов с составлением дефектной ведомости. Результаты обследования представлены в томе об инженерно-техническом обследовании строительных конструкций (см. подробно: Том 2 «Комплексные научные исследования», Книга 3 «Часть 1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций. Фасады. Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов, шифр: 2023-135-3/35-ИО-1; «Часть 2. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций. Фундамент. Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов, шифр: 2023-135-3/35-ИО-2; «Часть 3. Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы электроснабжения, шифр: 2023-135-3/35-ИО-3; «Часть 4. Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы водоснабжения, шифр: 2023-135-3/35-ИО-4; «Часть 5. Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы водоотведения, шифр: 2023-135-3/35-ИО-5; «Часть 6. Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы отопления, шифр: 2023-135-3/35-ИО-6.

Кроме того, выполнены изыскательские работы (Том 2 «Комплексные научные исследования», Книга 4 «Инженерно-геологические изыскания», шифр: 2023-135-3/35-ИГИ, Книга 5 «Инженерно-геодезические изыскания», шифр: 2023-135-3/35-ИГДИ, Книга 6 «Инженерно-археологические изыскания», шифр: 2023-135-3/35-АИ, Книга 7 «Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов», шифр: 2023-135-3/35-НЛИ).

Основные архитектурные и конструктивные решения изложены в томе 3: Проект реставрации, Книга 1 – Пояснительная записка, шифр 2023-135-3/35-ОПЗ, Часть 1 - Архитектурно-строительные решения. Проект реставрации фасадов (шифр 2023-135-3/35-АС); часть 2 – Конструктивные решения. Проект ремонта фундамента. (шифр 2023-135-3/35-КР); часть 3 - Внутренние системы электроснабжения и электроосвещения (шифр 2023-135-3/35-ИОС-1); часть 4 - Внутренняя система водоснабжения (шифр 2023-135-3/35-ИОС-2); часть 5 - Внутренняя система водоотведения (шифр 2023-135-3/35-ИОС-3); часть 6 – Отопление (шифр 2023-135-3/35-ИОС-4.1).

Архитектурный облик объекта остается без изменений. Все работы по ремонту и реставрации проводятся с сохранением исторического архитектурного облика.

Проектом предлагаются следующие архитектурные решения:

- Организовать мониторинг технического состояния несущих конструкций обследуемого здания до начала капитального ремонта. Установить маяки на выявленные на фасадах трещины. В процессе мониторинга осуществлять контроль возникновения новых трещин или раскрытия существующих. При мониторинге здания вести мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону влияния, в соответствии с ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- До начала ремонтных работ необходимо удалить аварийные конструкции козырьков;

- Выполнить дополнительное обследование фундаментов здания с целью уточнения локализации трещин и определения необходимости усиления фундаментов.

- Согласно разработанного проекта, произвести вычинку и перекладку участков наружных стен в зонах их длительного намокания и разрушения в зоне оконных проемов, перемычек и фронтонов.

- Осуществить ремонт выявленных трещин наружных стен инъектированием или вычинкой.

- Произвести очистку стен с последующей влагозащитой;

- Выполнить воссоздание утраченных элементов архитектурного декора;

- Заменить металлические линейные окрытия (в том числе фронтонов и парапетов) и подоконных отливов;

- Выполнить ремонт и очистку цоколя из натурального камня;

- Организовать ремонт крылец;

- Произвести замену козырьков;

- Произвести замену столярных заполнений неудовлетворительного состояния в местах общего пользования на новые, согласно эскизам, разработанным на основании исторических данных или существующих аналогов;

- Привести оконные заполнения к единому цветовому решению;

- Произвести замену всей существующей отмостки и устроить отмостку в зоне ее отсутствия.

Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:

- Выполнить усиление бутовой кладки фундамента;

- Выполнить ремонт швов бутовой кладки фундамента;

- Выполнить вертикальную обмазочную гидроизоляцию фундамента;

По инженерным сетям предполагается провести следующие работы:

Система отопления

- Произвести замену магистральных трубопроводов и стояков теплоснабжения;

- Диаметры трубопроводов подтвердить гидравлическим расчетом;

- Произвести расчет теплопотерь ограждающими конструкциями;

- Произвести замену радиаторов теплоснабжения, подбор произвести на основании расчета теплопотерь с запасом поверхности нагрева не более 15%;

- Воздухоудаление предусмотреть через встроенные в радиаторы краны Маевского и автоматические воздухоотводчики на чердаке, в верхних точках системы, воздухоотборники на концевых участках подающего трубопровода;
- Крепление трубопроводов к строительным конструкциям предусмотреть через хомутовые опоры;
- Предусмотреть запорно-регулирующую арматуру на стояках: на подающем – балансировочные клапана;
- Подключение радиаторов предусмотреть через термостатический клапан и шаровой кран, предусмотреть перемычку;
- В МОП предусмотреть подключение радиаторов без запорной арматуры и перемычек;
- Произвести замену изоляции магистральных трубопроводов и стояков, проходящих чердаке, главного стояка, подполом 1 этажа и в тамбуре;
- Произвести восстановление пола 1 первого этажа и кирпичной кладки ЛК 1 после прокладки трубопроводов;
- Установка узла учета тепловой энергии не предусматривается, по причине отсутствия помещения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к узлам учета;

Система водоснабжения

- Произвести гидравлический расчет для системы холодного водоснабжения, согласно которому выполнить замену системы;
- Крепление трубопроводов к строительным конструкциям предусмотреть через хомутовые опоры;
- Выпуск воздуха из системы предусмотреть через санитарно-технические приборы;
- Установить и заменить необходимую запорную арматуру;
- Произвести замену изоляции магистральных трубопроводов и стояков, проходящих в техническом подполье и квартирах;
- Предусмотреть установку водомерного узла;
- Произвести восстановление пола первого этажа после прокладки трубопроводов.

Система водоотведения

- Диаметры стояков определить с учетом их пропускной способности на основании гидравлических расчетов;
- Крепление трубопроводов к строительным конструкциям предусмотреть через хомутовые опоры;
- Вентиляцию сети канализации осуществить стояками, выходящими на кровлю. Вытяжная часть канализационных стояков принята на 200 мм выше уровня кровли;
- На стояках установить ревизии, а на опусках и поворотах – прочистки;
- Выпуск хозяйственно-бытовых стоков предусматривается, через канализационные железобетонные колодцы Ø1000 мм в централизованную сеть канализации;
- Участки наружной прокладки запроектированы из трубы гофрированной двухслойной с раструбом.
- Произвести восстановление пола первого этажа после прокладки трубопроводов.

Технологические процессы ремонтных и реставрационных работ подробно изложены в томе 3: Проект реставрации, Книга 3 – Проект организации реставрации (шифр 2023-135-3/35-ПОР).

В составе проекта выполнен «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия» (см. в составе Тома 1 Предварительные работы. Книга 2 – Предварительные исследования, шифр 2023-135-3/35-ПИ) .

Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно выводу Акта влияния работы, предусмотренные проектной документацией к выполнению на объекте культурного наследия, не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350.

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350, согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

Проектом не предусмотрено изменение объемно-пространственных и архитектурных решений здания, в том числе изменения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

При проведении предполагаемых к выполнению работ сохраняется исторически сложившаяся конструктивная схема объекта культурного наследия, и не изменяется объемно-планировочная структура объекта культурного наследия.

Предполагаемые к выполнению работы не оказывают негативного влияния на элементы предмета охраны, утвержденного приказом Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области №01-03/21-95 от 23.06.2021 г. и Приказом от 15.04.2024 г. № 01-03/24-27 указанные в пункте 19 перечня элементов предмета охраны, а именно: «историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки

стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич)».

12.2. По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), установлено следующее:

12.2.1. Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности - в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.

12.2.2. Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №05-05-/23-16 от 03.04.2023 г., выданным Комитетом по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области - соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия - в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.

12.2.3. В состав проектной документации включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации - в соответствии с п. 4 ст. 40. п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГГ1.

12.2.4. Проектная документация соответствует Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ, содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

12.2.5. Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы.

12.2.6. Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.

12.2.7. При выполнении работ по ремонту, обеспечивается сохранение предмета охраны изучаемого объекта в соответствии с приказом Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23.06.2021 г. №01-03/21-95 , Приказом от 15.04.2024 г. № 01-03/24-27 и в соответствии с положениями ст. 42, 43 Федерального закона № 73-ФЗ.

12.2.8. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;

12.2.9. Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия - в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;

12.2.10. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия - в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

12.2.11. Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 42 и 43 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

13. Вывод экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанная ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

14. Подписи экспертов и дата оформления заключения экспертизы.

Председатель экспертной комиссии:	<u>подписано</u> <u>квалифицированной</u> <u>подписью</u>	<u>усиленной</u> <u>электронной</u>	Лавриновский М.С. (24 апреля 2024 г.)
Ответственный секретарь экспертной комиссии:	<u>подписано</u> <u>квалифицированной</u> <u>подписью</u>	<u>усиленной</u> <u>электронной</u>	Кондакова Е.В. (24 апреля 2024 г.)

Член экспертной комиссии: подписано усиленной квалифицированной электронной подписью Хангу Л. А. (24 апреля 2024 г.)

15. Перечень приложений к заключению экспертизы.

Приложение № 1. Историческая справка.

Приложение № 2. Историческая иконография.

Приложение № 3. Материалы фотофиксации.

Приложение № 4. Документы, представленные заявителем.

Приложение № 5. Протоколы заседания экспертной комиссии.

Приложение №6. Копии договоров с экспертами.

**Приложение №1 к Акту
по результатам государственной историко-
культурной экспертизы**
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» в составе
объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона» по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, г.
Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3

Историческая справка.

1. Общие данные. Отчет о проведенных историко-архивных изысканиях.

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона».

Объект имеет плохую обеспеченность архивными и иконографическими материалами. В рамках настоящего исследования для поиска, сбора и обобщения информации по истории строительства объекта проводились изыскания в государственных архивах и библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга. Для выявления изображений изучаемого объекта были направлены запросы следующие архивы и музеи: Лужский краеведческий музей, архив Военно-Исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВ ВС), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), на запросы были получены отрицательные ответы. Изображений объекта также не было выявлено в Государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб). В Российском государственном архиве военно-морского флота (РГАВМФ) в фонде коллекции архитектурных чертежей Главного инженерного управления военного министерства (№3Л) изображения изучаемого объекта не обнаружены. В Российской национальной библиотеке (РНБ) выявлены библиографические источники по истории Лужского полигона и истории военного казарменного строительства в целом. В архиве Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области изучена государственная историко-культурная экспертиза с целью включения в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», по адресу: Ленинградская область, г. Луга, 1-й полигон (СПб, 2017 г., государственный эксперт Шуныгина С.Е.).

Изображений объекта, относящихся к советскому периоду, не сохранилось.

По выявленным архивным материалам и библиографическим источникам составлена историческая справка, отражающая этапы строительства изучаемого объекта в составе комплекса Лужского Сергиевского артиллерийского полигона.

2. Краткая история Лужского Сергиевского артиллерийского полигона.

Полигон (от греческого *polygonos*) - это специально отведённый и оборудованный участок суши или моря с воздушным пространством над ним для испытания оружия и

военной техники, проведения мероприятий по боевой подготовке войск и исследований в области военного искусства.

В Российской империи в XIX - нач. XX вв. существовало два вида полигонов - главные и учебные. Главный артиллерийский полигон учреждался для опытной разработки вопросов относительно материальной части (орудий, лафетов, снарядов и т. п.) и правил употребления артиллерии. На нем велись опыты для исследования научных артиллерийских вопросов, испытывались баллистические свойства пороха, орудий и снарядов, прочность предметов материальной части артиллерии, составлялись таблицы стрельбы из орудий, испытывались зажигательные, осветительные и механические приспособления, вырабатывались правила лабораторных работ, правила перевозки снаряжения артиллерии на повозках, судах и по железной дороге, составлялись и проверялись инструкции, руководства, табели и ведомости в отношении снаряжения, походного и боевого употребления артиллерии, исследовались новые взрывчатые вещества, которые могли быть применены в артиллерии.

Учебные артиллерийские полигоны существовали в каждом округе и служили для ознакомления прикомандированных на лагерное время артиллерийских офицеров и фейерверкеров с действиями всех родов артиллерии; кроме того на учебные полигоны возлагалось Главным артиллерийским управлением ведение некоторых опытов по решению вопросов, возникающих в артиллерии. При каждом полигоне имелось поле для стрельбы и содержались орудия, снаряды, лафеты, платформы и принадлежности полевой, осадной, крепостной и береговой артиллерии, и пр.² Лужский артиллерийский полигон относился к категории учебных.

Комплекс Лужского артиллерийского Сергиевского полигона ведет свою историю с начала XX века, когда вблизи Луги для Офицерской артиллерийской школы был приобретен участок земли для основания учебного полигона. Купчая была совершена представителем ГАУ Н.И. Жонколем с собственниками этой земли 9 декабря (22 декабря по новому стилю) 1906 г. Эту дату можно считать днем основания Лужского артиллерийского полигона.

В 1908 г. для удобства стрельб и для улучшения обозрения были приобретены дополнительные участки земли у частных владельцев, а также у города Луги возле реки Наплатинки. Всего Военное ведомство в течение двух лет купило земли под полигон 11861 десятина 250 кв. саженей на сумму 360452 руб. 72 коп. В военном ведомстве России ввиду своей значимости Лужский полигон приравнивался к Главному артиллерийскому полигону (на Ржевке).

17 мая 1908 г. начальник Школы генерал-лейтенант А.Н.Синицын обратился с ходатайством в ГАУ о присвоении полигону Школы наименования «Сергиевский» в честь Великого князя Сергея Михайловича, принимавшего личное участие, как в учебном процессе ОАШ, так и в разрешении вопросов, связанных с оборудованием Лужского полигона.

Началом строительства и оборудования полигона стал 1907 год. Для контроля и руководства строительными работами была создана специальная комиссия под председательством начальника ОАШ генерал — лейтенанта А.Н. Синицына. Одновременно с устройством самого учебного поля обустроивался лагерь ОАШ.

² Военный энциклопедический словарь. М. 2007. С.208.

Благодаря организаторскому таланту А.Н. Сеницына и кропотливой и настойчивой работе его помощников уже к концу 1909 г. на полигоне были построены две гаубичные батареи, два мишенных двора, полковая церковь, железнодорожное хозяйство, караулки - 14 штук, нестроевая команда, мастерская, лазарет, ветеринарный лазарет, прикомандированные три бригады, зимняя казарма, полевая центральная станция у Стремуховой вышки, лаборатория, вырыты шесть артезианских колодцев и др. В период 1907-1908 гг. были возведены более 160 зданий различного назначения. По предположению лужского краеведа А.В. Носкова, автором вспомогательных сооружений на полигоне того периода является архитектор Николай Федорович Беккер. Кирпич на строительство зданий и сооружений поставлял С.Н. Яшинин, владелец Лужского механического кирпичного завода.

Период 1908 - 1910 гг. в истории Лужского полигона стал временем интенсивного его обустройства и развития. О масштабах работ, проведенных только за один 1911 год, говорит возведение более 100 зданий на сумму 603765р. 76к., за исключением стоимости сгоревшего во время приемки здания Офицерского собрания – 549697р. 47к.

В первом отчете в ГАУ Казарменной строительной комиссии на Сергиевском полигоне в числе первых построек значатся, в том числе: приемный покой, здание для лазарета, и артезианские колодцы. В 1909 г. медицинское учреждение со всеми лечебными отделениями и службами размещалось в двухэтажном кирпичном здании, специально для него построенном³.

Завершающим этапом строительства комплекса построек Лужского Сергиевского полигона было возведение в 1914-1916 гг. зданий складов и хозяйственных построек в северной части территории полигона. К северо-востоку от складской зоны в 1910-е гг. были возведены несколько жилых домов (1910-е гг.) и офицерское собрание (1913 г., не сохранилось).

В настоящее время многие здания на полигоне сохранились и используются в соответствии с нуждами военного ведомства.

3. Строительная история изучаемого объекта.

Изучаемый объект расположен в южной части комплекса Лужского полигона. Атрибутирован и датирован в процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», по адресу: Ленинградская область, г. Луга, 1-й полигон (СПб, 2017 г., государственный эксперт Шуньгина С.Е.). Датой строительства приняты 1908-1912 гг. Историческая функция – жилая. Здание выполнено в кирпичном стиле.

Нужно отметить, что при строительстве военных жилых объектов в конце XIX – нач. XX века достаточно активно применялся кирпичный стиль. Дешевизна и практичность, а также архитектурные достоинства, вариативные декоративные возможности «кирпичной» архитектуры были по достоинству оценены архитекторами военного ведомства. Примерами широкого применения кирпичного стиля могут служить многочисленные казарменные объекты на территории Российской империи (илл.1-8), большая часть которых возводилась по типовым проектам.

Жилые флигели Лужского полигона, в том числе и изучаемый объект, занимают достойное место в ряду этих типологически и стилистически близких архитектурных сооружений.

³ Куллама Г.З. Лужский артиллерийский полигон. Луга. 2010. С.4-11.

Сведений об архитекторе изучаемого объекта не имеется. Проектные чертежи в ходе архивных изысканий не выявлены.

Известно, что Главным инженерным управлением были разработаны «Нормальные»⁴ проекты казарменных построек, включая фасады и планировки, которые успешно применялись на местах с привнесением незначительных изменений в зависимости от контекста. Эти типовые проекты частично опубликованы в конце XIX века В.Г. Барановским⁵.

Сравнение современных поэтажных планов изучаемого объекта (илл.10) с планами типовых проектов позволяет заключить, что среди них нет прямого аналога изучаемого объекта. Можно предположить, что при строительстве применялись типовые решения и приёмы. Например, при обработке фасадов вводились типовые декоративные элементы, такие как: обрамления оконных и дверных проемов, обработка углов здания, решение акцентных частей – щипцов, и т.д. Вероятно, и в основе планировки был положен какой-то из типовых вариантов.

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что объект был возведен по одному из типовых проектов, но доработанному в ходе строительства.

В советский период объект не подвергался значительным перестройкам. Сохранилось объемно-пространственное решение, а также архитектурное решение фасадов (за исключением небольших утрат декора и незначительных переделок оконных проемов). Жилая функция сохраняется. В послевоенный период производились перепланировки, демонтаж круглых и угловых печей. С 1980-х гг. в доме числилось 19 квартир.

По данным техпаспорта, в 1965 г. производился капитальный ремонт, полный объем ремонтных работ не известен. Других сведений о строительных работах на объекте не имеется.

4. Источники и литература.

1. Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века / Г. В. Барановский. Т. IV. Жилища и службы. СПб. 1904.
2. Военный энциклопедический словарь. М. 2007.
3. Куллама Г.З. Лужский артиллерийский полигон. Луга. 2010.
4. Литовский И. М. Строительство казарменно-жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры для русской армии в России (1882-1917 гг.). Исторический опыт : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Москва. 2009.
5. Архив Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы с целью включения в единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», по адресу: Ленинградская область, г. Луга, 1-й полигон (СПб, 2017 г., государственный эксперт Шуныгина С.Е.).

⁴ т.е. типовые.

⁵ Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века / Г. В. Барановский. Т. IV. Жилища и службы. СПб. 1904.

**Приложение №2 к Акту
по результатам государственной историко-
культурной экспертизы**
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» в составе
объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона» по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, г.
Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3

Историческая иконография.



1. Казарма 147-го пехотного Самарского полка. Ораниенбаум. Фото нач. XX века.



2. Казарма 148-го пехотного Каспийского полка. Петергоф. Фото нач. XX века.



3. Казарма 12-й Восточно-Сибирского стрелкового полка. Владивосток. Фото нач. XX века.




4. Здание казарм. Псков. Фото нач. XX века.



5. Казармы 43-го японского пехотного полка. Уссурийск. Фото нач. XX века.




6. Казармы 43-го японского пехотного полка. Уссурийск. Фото нач. XX века.




7. Военные казармы. Казань. Фото нач. XX века.




8. Военный городок. Новониколаевск. Фото нач. XX века.



9. Нормальные планы казарменных построек в России. Дом для квартир 4-х ротных командиров. Воспроизводится по изданию: Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века Т. IV. Жилища службы. СПб. 1904. Отдел 9-ый. С. 15.



10. Нормальные планы казарменных построек в России. Дом для квартир эскадронных командиров. Воспроизводится по изданию: Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века Т. IV. Жилища службы. СПб. 1904. Отдел 9-ый. С. 15.



11. Поэтажные планы здания по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г№ 3. 1970-е гг.

Приложение №3 к Акту
по результатам государственной историко-
культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» в составе
объекта культурного наследия регионального
значения «Комплексе военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона» по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, г.
Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3

Материалы фотофиксации.
Съемка: эксперт Лавриновский М.С., 29.08. 2023 г.

Схема фотофиксации фасадов.



Условные обозначения:

1	Номер фото
	Направление съемки



1. Общий вид объекта с юга. Южный торцевой и западный продольный фасады.



2. Деталь западного продольного фасада. Вид входного проема.



3. Южный торцевой фасад. Общий вид.



4. Восточный продольный фасад. Общий вид.



5. Северный торцевой фасад. Общий вид.

**Приложение №4 к Акту
по результатам государственной историко-
культурной экспертизы**
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» в составе
объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона» по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, г.
Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3

Документы, представленные заказчиком.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«23» июня 2021 г.

№ 01-03/21-95
Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждении границ его территории и установлении предмета охраны

В соответствии со ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», пп. 2.1.2., 2.3.7. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, выполненной экспертной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Темпл Групп» (аттестованный эксперт С.Е. Шуньгина, приказы Министерства культуры Российской Федерации от 07 сентября 2015 года № 2365, от 11 октября 2018 года № 1772),

п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) в качестве объекта культурного наследия

регионального значения, вид объекта – ансамбль, с наименованием «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в/г № 3, № 4 (далее – ансамбль), в составе:

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Штаб», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 31,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Клуб», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 34,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Баня», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Магазин», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Казарма», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 4,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Казарма», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 3,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Казарма», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 2,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Общежитие», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Столовая», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 7,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Спортзал», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 6,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Классь», 1908-1912 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 10,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Хлебопекарня», 1910 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 8,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 13,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 14,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Приемное отделение», 1911 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 21,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 20,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Лечебный корпус», 1909 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 22,
- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Инфекционное отделение», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 26,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Баня», 1911 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 28,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Прачечная», 1910 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 25,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Автоклавная», 1911 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 23,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1910-е гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Жилой дом», 1910-е гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад КЭС», 1916 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 40,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1914 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 26,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1914 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 25,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1914 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 33,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1914 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 32,

- объект культурного наследия регионального значения, вид – памятник, с наименованием «Склад», 1914 г., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 40.

2. Утвердить границы территории ансамбля согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны ансамбля согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия, указанный в п. 1 настоящего приказа, из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по культуре Ленинградской области от 01 декабря 2015 года № 01-03/15-63.

5. Обеспечить внесение сведений об объекте культурного наследия регионального значения, указанном в п. 1 настоящего приказа, в Реестр.

6. Направить письменное уведомление собственнику или иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия, указанного в п. 1 настоящего приказа, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия регионального значения, указанного в п. 1 настоящего приказа

7. Копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

8. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета по сохранению
культурного наследия



В.О. Цой

**Границы территории объекта культурного наследия
«Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского
полигона», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область,
Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в/г № 3, № 4**



Условные обозначения:

— Граница объекта культурного наследия

▨ Объекты культурного наследия регионального значения.


Экспликация

Территория в/г № 3:

1. «Штаб», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 31,
2. «Клуб», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 34,
3. «Жилой дом», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
4. «Жилой дом», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
5. «Жилой дом», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
6. «Жилой дом», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
7. «Баня», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
8. «Магазин», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
9. «Жилой дом», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
10. «Жилой дом», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
11. «Казарма», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 4,
12. «Казарма», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 3,
13. «Казарма», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 2,
14. «Общежитие», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3,
15. «Столовая», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 7,
16. «Спортзал», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 6,
17. «Классы», 1908-1912 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 10,
18. «Хлебопекарня», 1910 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 8,
19. «Склад», 1908-1916 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 13,
20. «Склад», 1908-1916 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 14,
21. «Приемное отделение», 1911 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 21,

22. «Склад», 1908-1916 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 20,
 23. «Лечебный корпус», 1909 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 22,
 24. «Инфекционное отделение», 1908-1916 гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 26,
 25. «Баня», 1911 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 28,
 26. «Прачечная», 1910 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 25,
 27. «Автоклавная», 1911 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3, д. 23,
- Территория в/г № 4:
28. «Жилой дом», 1910-е гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4,
 29. «Жилой дом», 1910-е гг., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4,
 30. «Склад КЭС», 1916 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 40,
 31. «Склад», 1914 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 26,
 32. «Склад», 1914 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 25,
 33. «Склад», 1914 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 33,
 34. «Склад», 1914 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 32,
 35. «Склад», 1914 г., Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 4, д. 40

Координаты характерных поворотных точек границ территории
объекта культурного наследия «Комплексе военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., местонахождение:
Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в/г № 3,
№ 4



Условные обозначения:

- Граница объекта культурного наследия
- ¹ Номер характерной точки (см. таблицу)

Номер характерной (поворотной) точки	X	Y
1	304560,95	2184575,85
2	304542,70	2184660,15
3	304492,47	2184649,15
4	304454,87	2184804,75
5	304444,23	2184848,66
6	304623,09	2184887,21
7	304616,94	2184918,22
8	304416,01	2184874,88
9	304429,74	2184813,79
10	304196,69	2184764,18
11	304181,65	2184831,18
12	304176,82	2184851,81
13	304074,48	2184824,30
14	303912,16	2184771,44
15	303873,54	2184762,17
16	303767,43	2184740,42
17	303756,06	2184729,52
18	303781,24	2184657,97
19	303792,15	2184610,36
20	303821,54	2184489,87
21	303830,45	2184492,46
22	303846,81	2184490,01
23	303874,91	2184480,56
24	303934,74	2184449,20
25	303946,29	2184439,30
26	303997,69	2184412,56
27	304018,93	2184396,04
28	304050,22	2184373,89
29	304198,48	2184416,93
30	304231,53	2184428,58
31	304263,74	2184436,42
32	304247,30	2184507,99

Определение географических координат характерных точек границы территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе координат МСК-47, зона 2.

Режим использования территории объекта культурного наследия «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в/г № 3, № 4

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., **разрешается:**

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия и его территории;

- проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию природного ландшафта и его компонентов: рекультивация нарушенных земель, восстановление исторических характеристик ландшафта, благоустройство территории и уход за зелеными насаждениями;

- восстановление исторической гидросистемы;

- хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности объекта культурного наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

- прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия, с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель только закрытым способом;

- снос (демонтаж) дисгармонирующих построек, зданий, строений, сооружений;

- установка информационных знаков и указателей, стендов с надписями и обозначениями объекта культурного наследия;

Запрещается:

- любая хозяйственная деятельность без согласования с уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия;

- капитальное строительство объектов;

- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов и пр.) надземным и наземным способами;

- прокладка инженерных сетей и дорог, не имеющих отношения к объекту культурного наследия;

- производство работ различного типа, нарушающих визуальное восприятие объекта культурного наследия;

- размещение временных строений, сооружений, установка киосков, павильонов, навесов;

- установка рекламных конструкций и объектов рекламы;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры (транспортные коммуникации, высоковольтные линии электропередач, газопроводы высокого давления, нефтепроводы);

- хранение взрывчатых и огнеопасных материалов, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения, загрязняющих территорию объекта культурного наследия;

- устройство автостоянок;
- складирование бытового мусора и промышленных отходов в неустановленных местах и устройство стихийных свалок;
- разведение костров в неустановленных местах;
- динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие вибрационные нагрузки;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия на территории объекта культурного наследия;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих гидрологический режим на территории объекта культурного наследия.

Приложение 2
к Приказу комитета
по сохранению культурного наследия
Ленинградской области
от «23» июня 2021 г.
№ 01-03/21-95

Предмет охраны
объекта культурного наследия
«Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского
полигона», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский
район, г. Луга-3, 1-й полигон, в/г № 3, № 4


№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотография
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	<p>Местоположение объекта;</p> <p>Элементы исторического природного рельефа и ландшафта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возвышенность в юго-восточной оконечности территории, перепад рельефа центральной части с понижением в западном направлении. <p>Историческая объемно-пространственная композиция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осевая с планировочным ядром в центральной части и расположенными по периметру открытыми пространствами (плац, спортивные площадки) зданиями и сооружениями; - визуальные связи между объектами культурного наследия, расположенными на участке, пространственные коридоры визуального восприятия вдоль планировочных осей. 	


2	Насаждения	<p>Аллеиные посадки вдоль основных планировочных осей.</p> <p>Исторический видовой состав насаждений (липа, береза, лиственница, рябина, клен, сирень, акация), отдельные старовозрастные деревья.</p>	
Штаб (территория в/г № 3, д. 31)			
3	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
4	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены.</p> <p>Историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	
6	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; декоративное обрамление перемычек оконных проемов в виде стилизованного замкового камня; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; ниши в подоконных простенках.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Клуб (территория в/г № 3, д.34)			

7	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
8	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
9	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
10	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя околотым гранитом; стилизованные лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
11	Художественная отделка интерьеров	Оформление потолков падугами и тягами.	
Жилой дом (территория в/г № 3)			


12	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
13	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
14	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).	
15	Архитектурно-художественное решение фасадов	Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов. Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	

Жилой дом (территория в/г № 3)			
16	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
17	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
18	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).	
19	Архитектурно-художественное решение фасадов	Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов. Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Жилой дом (территория в/г № 3)			

20	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
21	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
22	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).</p>	

23	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 3)			
24	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
25	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
26	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).</p>	

27	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 3)			
28	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
29	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
30	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).</p>	

31	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом, лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 3)			
32	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение</p> <p>Исторические габариты.</p>	
33	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
34	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).</p>	


35	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Баня (территория в/г № 3)			
36	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
37	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, тип крыши (скатная).</p>	
38	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Характер отделки стен (не оштукатурены), элементы архитектурно-художественного оформления – клинчатые перемычки оконных проемов с замковыми камнями; венчающий карниз.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p> <p>Историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов.</p>	
Магазин (территория в/г № 3)			

39	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
40	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
41	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен: историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом. Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).	
Казарма (территория в/г № 3, д. 2)			
42	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
43	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
44	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.	

45	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Казарма (территория в/г № 3, д. 3)			
46	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение. Исторические габариты.</p>	
47	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	

48	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.</p>	
49	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Казарма (территория в/г № 3, д. 4)			
50	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
51	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	

52	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.</p>	
53	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые переемы с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Общежитие (территория в/г № 3)			

54	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
55	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
56	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.	
57	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов: историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Столовая (территория в/г № 3, д. 7)			


58	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
59	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
60	Архитектурно-художественное решение фасадов	Историческая композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический тип растекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; клинчатые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; ниши в подоконных простенках. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Спортзал (территория в/г № 3, д. 6)			
61	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	

62	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
63	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Архитектурная композиция фасадов; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; клинчатые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом торцевых фасадов.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Классы (территория в/г № 3, д. 10)			
64	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
65	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.	

66	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Архитектурная композиция фасадов; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Хлебопекарня (территория в/г № 3, д. 8)			
67	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
68	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	

69	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Характер отделки стен (открытая кирпичная кладка); историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; элементы архитектурно-художественного оформления – клинчатые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом со стороны торцевых фасадов.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич)</p>	
Склад (территория в/г № 3, д. 13)			
70	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
71	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	
72	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Архитектурная решение фасадов: историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; характер отделки стен – не оштукатурены, расчленены лопатками; декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.</p>	 
Склад (территория в/г № 3, д. 14)			

73	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
74	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
75	Архитектурно-художественное решение фасадов	Архитектурная решение фасадов: историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; характер отделки стен – не оштукатурены, расчленены лопатками; декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	 
Приемное отделение (территория в/г № 3, д. 21)			
76	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
77	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	

78	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; декоративное обрамление перемычек оконных проемов в виде стилизованного замкового камня; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; кирпичный декор висячих лопаток; заполнение фронтонов.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Лечебный корпус (территория в/г № 3, д. 22)			
79	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение. Исторические габариты.</p>	
80	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	

81	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений), сводчатые перекрытия.</p> <p>В интерьере: заполнения дверных проемов – материал (дерево), тип (филенчатые) и рисунок.</p>	
82	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя околотым гранитом; лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков; стилизованных контрфорсов и висячих лопаток; архитектурное оформление главного входа.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	 
Инфекционное отделение (территория в/г № 3, д. 26)			

83	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
84	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная)	
85	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов здания: историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления, в том числе декоративное обрамление перемычек оконных проемов в виде стилизованного замкового камня; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; кирпичный орнамент подоконных простенков. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Баня (территория в/г.№3, д.28)			

86	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
87	Конструктивная система здания	Капитальные стены; историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
88	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены); историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом торцевых фасадов. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Прачечная (территория в/г.№3, д.25)			
89	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
90	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	

91	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Характер отделки фасадов (неоштукатурены), историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом кирпичный декор угловых лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Автоклавная (территория в/г № 3, д. 23)			
92	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
93	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	

94	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом торцевых фасадов; орнаментальный декор торцевого фасада; облицовка цоколя природным камнем; Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Склад (территория в/г № 3, д. 20)			
95	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
96	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	

97	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Характер отделки фасадов (неоштукатурены); историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; кирпичный декор угловых лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 4)			
98	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение. Исторические габариты.</p>	
99	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен</p>	
100	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений</p>	

101	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, висячих лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 4)			
102	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
103	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
104	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.</p>	

105	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле, историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов, исторический рисунок расстекловки оконных заполнений, характер отделки стен (не оштукатурены), элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем, лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями, стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом, орнаментальный декор подоконных простенков, висячих лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич</p>	
Склад КЭС (территория в/г № 4, д. 40)			
106	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение. Исторические габариты.</p>	
107	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены. Историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	

108	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен – не оштукатурены, расчленены лопатками, историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 25)			
109	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
110	Конструктивная система здания	Капитальные стены; тип крыши (скатная).	
111	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	 
Склад (территория в/г № 4, д. 26)			

112	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
113	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
114	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов – орнаментальный пояс выпущенного кирпича во фронтонах торцевых фасадов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 32)			
115	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты	
116	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
117	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов-лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 33)			

118	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
119	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная)	
120	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов – лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 40)			
121	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
122	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	

123	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
-----	--	--	---

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«15» апреля 2024 г.

№ 01-03/24-22
Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 01-03/21-95 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждению границ его территории и установлении предмета охраны»

В соответствии со статьями 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 839 «Об органах исполнительной власти Ленинградской области в сфере культуры и туризма», приказом Минкультуры России от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, пунктами 2.1.2, 2.3.7 Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия, подготовленного индивидуальным предпринимателем Куваевой Юлией Петровной в рамках разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, приказываю:

Государственный регистрационный номер: КСКН 2024/01-27

Дата государственной регистрации: 15.04.2024

1. Внести изменения в приложение 2 к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 01-03/21-95 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждения границ его территории и установлении предмета охраны», изложив его в редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений о предмете охраны объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Электронное опубликование документов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, осуществляющего полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель
комитета по сохранению культурного наследия




В.О. Цой

Приложение 1
к приказу комитета по сохранению
культурного наследия Ленинградской
области


от «15» декабря 2024 г.
№ 01-03/24-27

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского
полигона», 1908-1916 гг., местонахождение: Ленинградская область, Лужский
район, г. Луга-3, 1-й полигон, в/г № 3, № 4**

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотография
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	<p>Местоположение объекта;</p> <p>Элементы исторического природного рельефа и ландшафта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возвышенность в юго-восточной оконечности территории, перепад рельефа центральной части с понижением в западном направлении. <p>Историческая объемно-пространственная композиция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осевая с планировочным ядром в центральной части и расположенными по периметру открытыми пространствами (плац, спортивные площадки) зданиями и сооружениями; - визуальные связи между объектами культурного наследия, расположенными на участке, пространственные коридоры визуального восприятия вдоль планировочных осей. 	
2	Насаждения	<p>Аллеи посадки вдоль основных планировочных осей.</p> <p>Исторический видовой состав насаждений (липа, береза, лиственница, рябина, клен, сирень, акация), отдельные старовозрастные деревья.</p>	

Штаб (территория в/г № 3, д. 31)			
3	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
4	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Конструктивная система здания	Капитальные стены. Историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
6	Архитектурно-художественное решение фасадов	Историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов. Исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; декоративное обрамление перемычек оконных проемов в виде стилизованного замкового камня; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; ниши в подоконных простенках. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Клуб (территория в/г № 3, д.34)			
7	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	

8	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
9	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
10	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя околотым гранитом; стилизованные лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
11	Художественная отделка интерьеров	Оформление потолков падурами и тягами.	
Жилой дом (территория в/г № 3)			
12	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
13	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

14	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).	
15	Архитектурно-художественное решение фасадов	Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов. Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).	
Жилой дом (территория в/г № 3)			
16	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
17	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
18	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).	

19	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 3 (3/40))			
20	Объемно-пространственное и планировочное решение здания	<p>Принадлежность здания к ансамблю, сформировавшемуся в 1908-1916 гг.;</p> <p>Расположение здания на территории объекта культурного наследия (ансамбля);</p> <p>Сомасштабность объема и высот здания относительно других объектов культурного наследия (ансамбля);</p> <p>Композиционная роль в структуре окружающего природного и культурного ландшафта, в окружающей исторической застройке ансамбля;</p>	 <p>Расположение здания на территории объекта культурного наследия (ансамбля)</p>
		<p>Историческая объемно-пространственная структура (первоначальные габариты, силуэт и плановая конфигурация) – прямоугольное в плане с двумя, слабо выступающими ризалитами по продольным фасадам трехэтажное здание, с чердаком;</p> <p>Историческая конфигурация крыши, ее габариты и форма (сложная в плане), отметки коньков (основного объема и ризалитов) и венчающих карнизов;</p> <p>Сохранившиеся дымовые (вентиляционные) шахты, их расположение, габариты и</p>	 <p>Общий вид здания с Ю-З</p>

		<p>конструкции, высотные отметки;</p>	 <p>Общий вид здания с Ю-В</p>
21	<p>Конструктивная система здания</p>	<p>Ленточные бутобетонные, их расположение и конструкции;</p> <p>Сохранившиеся первоначальные и исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены, их габариты и расположение;</p> <p>Перекрытия: Их расположение, высотные отметки (помещения квартир); Кирпичные своды по металлическим балкам (своды «монье») – лестничные клетки; Исторические внутренние лестницы (лестничные клетки): их расположение, габариты, конструкции лестничных маршей (сборные, известняковые ступени) и площадок (плоские монолитные ж/б и кирпичные своды по металлическим балкам);</p>	 <p>Лестничная клетка (подъезд № 1): кирпичные стены, сборные ступени маршей, плоское перекрытие площадки</p>  <p>Лестничная клетка (подъезд № 1): кирпичные стены, сборные ступени марша, плоское перекрытие площадки, свод «монье»</p>  <p>Лестничная клетка (подъезд № 2): кирпичные стены, марши со сборными ступенями</p>  <p>Лестничная клетка (подъезд № 2): кирпичные стены, сборные ступени марша, свод «монье»</p>

			 <p>Лестничная клетка (подъезд № 3): кирпичные стены, марши со сборными ступенями</p>  <p>Лестничная клетка (подъезд № 3): кирпичные стены, плоское перекрытие площадки, свод «омонье»</p>  <p>Лестничная клетка (подъезд № 4): кирпичные стены, плоское перекрытие площадки, сборные ступени маршей</p>
22	<p>Объемно-планировочное решение здания:</p>	<p>Историческая объемно-планировочная структура:</p> <ul style="list-style-type: none"> - плановые габариты и конфигурация здания; - габариты и конфигурация помещений в капитальных стенах; - первоначальные и исторические наружные и внутренние входы; - расположение первоначальных и исторических оконных, арочных и дверных проемов; - расположение первоначальных лестничных клеток, лестниц, их размеры, габариты, плановые конфигурации 	

23	<p>Архитектурно-художественное решение (композиция) фасадов</p>	<p>Архитектурно-художественное решение в духе эклектики (т.н. «кирпичный стиль»)</p> <p>Материал и характер отделки фасадных поверхностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицевой облицовочный кирпич, цвет – красный; - облицовка цоколя гранитными блоками (грубо обработанная поверхность) <p><i>Оконные проёмы:</i></p> <p>Первоначальное и историческое расположение, габариты и размеры, конфигурации, типы перемычек (лучковые);</p> <p>Исторические типы расстекловки:</p> <p>Сохранившиеся исторические столярные заполнения (ризалиты, объемы лестничных клеток):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Восточный фасад (2 ризалита с двумя проемами, наружные рамы):</i> тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый: <u>между 1-ым и 2-ым этажами (2 проема):</u> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с восьмичастным рисунком; <u>между 2-ым и 3-им этажами (2 проема):</u> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с двенадцатичастным рисунком - <i>Западный фасад (2 ризалита с тремя проемами, наружные рамы):</i> тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый: <u>между 1-ым и 2-ым и 2-ым и 3-им этажами (4 проема):</u> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с восьмичастным рисунком <u>между 3-им этажом и карнизом (2 проема):</u> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) 	
----	--	--	--

		<p>с шестичастным рисунком; Заполнения проемов (квартиры)¹:</p> <p>Семичастный тип расстекловки (рисунок переплетов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с трехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с двухчастным рисунком (общее кол-во проемов (восточный фасад - 48 шт.; западный фасад - 36 шт.); <p>Шестичастный тип расстекловки (рисунок переплетов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с двухчастным рисунком; - створки (2 шт.) с двухчастным рисунком расстекловки (общее количество проемов - 12 шт.) <p>Заполнения проемов (чердак, 4 проема из 2 (наружной и внутренней) рам: четырехчастный рисунок расстекловки (без членения)</p> <p>Цветовое решение элементов заполнения проемов: коричневый цвет;</p>	 <p>Западный фасад. Тип расстекловки (проемы между жилыми этажами)</p>  <p>Тип расстекловки оконных проемов (квартиры)</p>  <p>Тип расстекловки оконных проемов (западный фасад)</p>  <p>Тип расстекловки (торцевые фасады)</p>
--	--	---	--

¹ При замене заполнения оконных проемов, соответствующих квартирам, восстановление исторического рисунка расстекловки

		<p>Дверные (входные) проемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - их габариты, расположение, конфигурации (лучковые); - исторический рисунок фрамуг дверей: симметричный, состоящий из двух трапециевидных филеюк; - двери филенчатые, остекленные, деревянные; - цветовое решение дверей – коричневый цвет. <p><i>Композиционно-архитектурное решение фасадов:</i></p> <p>Лицевой восточный фасад: симметричной трехъярусной композиции в 18 осей. По горизонтали фасад разделен на 5 частей: центральная часть, 2 слабо выступающих ризалита и 2 боковые части.</p> <p>Цоколь – невысокий гранитный. Центральная часть фасада прорезана восьмью рядами лучковых оконных проемов, разделенных на четыре по центральной оси широким простенком. 2 ризалита в 1 ось прорезаны широкими лучковыми проемами: дверным и двумя междуэтажными (верхний проем выше среднего). Боковые части прорезаны четырьмя, равномерно распределенными рядами лучковых оконных проемов. Углы фасада и ризалитов выделены лопатками. Фасад завершается венчающим карнизом, ризалиты –шипом.</p> <p>Западный фасад: симметричной трехъярусной композиции в 18 осей. По горизонтали фасад разделен на 5 частей: центральная часть, 2 слабо выступающих ризалита и 2 боковые части. Цоколь – невысокий гранитный. Центральная часть фасада прорезана восьмью рядами</p>	 <p>Исторический рисунок фрамуг наружных дверей</p>  <p>Восточный фасад</p>  <p>Западный фасад</p>
--	--	---	---

лучковых оконных проемов, разделенных на четыре по центральной оси широким простенком (проемы по крайним осям узкие).

2 ризалита в 1 ось прорезаны широкими лучковыми проемами: дверным, двумя междуэтажными и одним верхним, меньшим по высоте.

Боковые части прорезаны четырьмя, равномерно распределенными рядами лучковых оконных проемов (по крайним осям, близким к ризалитам проемы узкие).

Углы фасада и ризалитов выделены лопатками. Фасад завершается венчающим карнизом, ризалиты – щипцом.

Торцевые северный и южный фасады:

симметричной композиции.

Фасады имеют гранитный невысокий цоколь.

Углы фасадов выделены лопатками; в уровне чердака по центральной оси – парные небольшие лучковые оконные проемы.

Фасады завершаются треугольными широкими щипцами с венчающим карнизом. Центральная часть щипца и угловые лопатки имеют завершения в виде невысоких квадратных в плане пинаклей.

Декоративное оформление фасадов:

Оформление проемов (квартиры):

Оконные проемы 1-го этажа:

- выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем, нижний ряд в пол кирпича через один кирпич



Южный торцевой фасад



Северный торцевой фасад



Оформление оконных проемов, 1-ый этаж (квартиры)

		<p>утоплен;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающий подоконный декор в виде подоконника из 1 ряда кирпича, немного заглубленных 2 рядов кирпича с дентикулами из 3 рядов кирпича (профиль нижнего кирпича в виде валика); между дентикулами в заглубленной части 1 ряд кирпича с профилем в виде обратной выкружки; <p><i>Оконные проемы 2-го яруса:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем, нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; - подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 3,5 ряда со ступенчато расположенными сухариками в 2 ряда (между сухариками в верхнем ряду заглубленный кирпич, нижний ряд в 0,5 кирпича с обратной выкружкой); <p><i>Оконные проемы 3-го яруса:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; - подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 5,5 рядов кирпича с аркатурным фризом из зубчиков (между зубчиками кирпич с обратной выкружкой, нижний ряд в 0,5 кирпича с обратной выкружкой); <p><u>Оформление проемов (ризалиты, объемы лестничных клеток):</u></p> <p><i>Оконные проемы между 1-ым и 2-ым этажами (восточный и западный фасады):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем, нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; - выступающий подоконный декор в виде подоконника из 1 ряда кирпича, немного 	 <p>Оформление оконных проемов. 2-ой этаж (квартиры)</p>  <p>Оформление оконных проемов. 3-ий этаж (квартиры)</p>  <p>Оформление оконного проема ризалита между 1-ым и 2-ым этажами (ризалиты, восточный и западный фасады)</p>
--	--	---	---

		<p>заглубленных 2 рядов кирпича с дентикулами из 2 рядов кирпича (профиль нижнего кирпича в виде валика); между дентикулами в заглубленной части 1 ряд кирпича с профилем в виде обратной выкружки;</p> <p><i>Оконные проемы между 2-ым и 3-им этажами (восточный фасад) и верхний проем (западный фасад):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем, нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; - подоконный декор в виде 4 рядов кирпича и заглубленной ниши в 5,5 рядов кирпича с аркатурным фризом из зубчиков (между зубчиками кирпич с обратной выкружкой; нижний ряд в 0,5 кирпича с обратной выкружкой); <p><i>Оконные проемы между 2-ым и 3-им этажами (западный фасад):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем, (нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен); - подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 4,5 ряда кирпича со ступенчато расположенными сухариками в 3 ряда (нижний кирпич с обратной выкружкой); <p><i>Дверные проемы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; 	 <p>Оформление оконного проема ризалита между 2-ым и 3-им этажами (ризалиты, восточный фасад; ризалиты, верхний проем, западный фасад)</p>  <p>Оформление оконного проема между 2-ым и 3-им этажами (ризалиты, западный фасад)</p>  <p>Оформление дверного проема</p>
--	--	--	---

Оформление оконных проемов (торцевые фасады):

- выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича (нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утеплен);

- подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 4,5 ряда кирпича со ступенчато расположенными сухариками в 3 ряда (между сухариками в верхнем ряду заглубленный кирпич; нижний кирпич с обратной выкружкой);

Лопатки (углы фасадов и ризалитов):

декорированы в средней части 2 выступающими рядами кирпича, между ними – заглубленный ромб;

завершаются ступенчатым, имитирующим полотенца, декором;

Венчающие карнизы:

Восточный и западный фасады: карниз из 7 рядов кирпича, состоит из двух, ступенчато расположенных частей с дентикулами в 2 ряда кирпича (профиль верхнего ряда в виде валика)

Щипцы (ризалиты восточного и западного фасадов, торцевые фасады):

- Восточный фасад:

Щипец треугольной формы с полочками (завершающая часть угловых лопаток в виде пинаклей) с карнизом из двух рядов кирпичей и аркатурным поясом со ступенчато расположенными разной высоты зубчиками, по центральной оси завершается невысокой пинаклей с полотенцами;



Оформление проемов (торцевые фасады)



Лопатки, ризалит



Лопатки, углы фасадов




Венчающий карниз (восточный и западный фасады)



Щипец (ризалит, восточный фасад)

		<p><i>- Западный фасад:</i> Более пологий щипец треугольной формы с полочками (завершающая угловых часть лопаток в виде пинаклей) с карнизом из двух рядов кирпичей и аркатурным поясом со ступенчато расположенными разной высоты зубчиками, по центральной оси завершается невысокой пинаклей с полотенцами;</p> <p><i>- Торцевые (северный и южный фасады):</i> Щипец треугольной формы с полочками (завершающая часть угловых лопаток в виде пинаклей) с карнизом из двух рядов кирпичей и аркатурным поясом со ступенчато расположенными разной высоты зубчиками, по центральной оси завершается невысокой пинаклей с полотенцами;</p> <p><i>Другие элементы декора:</i> Ниша, обрамляющая проемы (ризалиты, восточный фасад): заглубленная в 0,5 кирпича, имеет ступенчатое завершение с горизонтальными рядом дентикул в 1 ряд кирпича (профиль в виде валика).</p>	 <p>Щипец (ризалит, западный фасад)</p>  <p>Щипец (торцевые фасады)</p>  <p>Ниша (ризалиты восточного фасада)</p>
24	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров</p>	<p><i>Отделка интерьеров:</i> <i>Стены:</i> исторический материал отделки стен верхних этажей (гладкая известковая штукатурка), цветовое решение стен в светлых тонах;</p> <p><i>Потолки:</i> материал отделки - гладкая штукатурка, цветовое решение (белый цвет);</p> <p>Исторические двухмаршевые лестницы, их расположение, конфигурации, материалы ступеней и ограждения:</p>	 <p>Лестничная клетка. Подъезд № 1</p>  <p>Лестничная клетка. Подъезд № 2</p>

		<p><i>Подъезды № 1 и 2 (ЛК-1 и ЛК-2):</i> ступени из блоков известняка с валиками; ограждение – металлическое декоративное (стойки перил квадратного сечения; диагональные, продольные элементы и завитки, соединенные хомутами, из полосовой стали); поручни – деревянные (утрачены)²; исторический рисунок ограждения;</p> <p><i>Подъезды № 3 и 4 (ЛК-3 и ЛК-4):</i> ступени из блоков известняка с валиками; ограждение – металлическое декоративное (стойки перил квадратного сечения; диагональные и продольные элементы, соединенные хомутами, из полосовой стали); поручни – деревянные (утрачены) исторический рисунок ограждения;</p> <p>Арки, арочные и дверные проемы: их расположение, габариты, типы арок (прямоугольные, лучковые);</p>	 <p>Лестничная клетка. Подъезд № 3</p>  <p>Лестничная клетка. Подъезд № 4</p>  <p>Ступени и декоративное ограждение. ЛК-1</p>  <p>Декоративное ограждение ЛК-1</p>  <p>Ступени и декоративное ограждение. ЛК-2</p>  <p>Ступени и декоративное ограждение. ЛК-3</p>
--	--	---	---

² Восстановление деревянных поручней ограждений лестничных маршей и площадок по историческим аналогам



Ступени и декоративное ограждение. ЛК-4



Дверной проем. ЛК-1



Арочный и дверной проемы. ЛК-2



Арочный проем. ЛК-3. 1-ый этаж




Арочный проем. ЛК-3. 2-ой этаж



Арочный проем. ЛК-3. 3-ий этаж


		<p><u>Оконные проемы (лестничные клетки), внутренние рамы:</u></p> <p><u>Восточный фасад (2 ризалита с двумя проемами):</u> тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый, идентичный наружным рамам:</p> <p><u>между 1-м и 2-м этажами:</u> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с восьмичастным рисунком;</p> <p><u>между 2-м и 3-м этажами:</u> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с двенадцатичастным рисунком</p> <p><u>Западный фасад (2 ризалита с тремя проемами):</u> тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый, идентичный наружным рамам:</p> <p><u>между 1-м и 2-м и 2-м и 3-м этажами:</u> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с восьмичастным рисунком</p> <p><u>между 3-м этажом и карнизом:</u> - фрамуга с четырехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с шестичастным рисунком</p> <p>Подоконники: деревянные с профилированным краем</p>	 <p>Арочный первоначальный лучковый проем. ЛК-4, 1-ый этаж</p>  <p>Арочный проем ЛК-4, 2-ой этаж</p>
--	--	--	--

		<p>Окошные проемы (квартиры), внутренние рамы: типы расстекловки (рисунки переплетов) решетчатые, идентичные наружным рамам.</p>	 <p>Деревянный подоконник (лестничные клетки)</p>
25	Крыша	<p>Двухскатная форма крыши здания с четырьмя двускатными крышами ризалитов, ее габариты, высотные отметки, отметки коньков и карнизов;</p> <p>Деревянная стропильная система, историческая конструктивная схема;</p> <p>Исторические вентиляционные шахты (их расположение, габариты, конструкции, материал (кирпич));</p> <p>Покрытие кровли (материал – кровельное железо).</p>	 <p>Двухскатная форма крыши здания</p>  <p>Двухскатная форма крыши здания</p>
Жилой дом (территория в/г № 3)			
26	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение. Исторические габариты.</p>	
27	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
28	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок</p>	


		ограждений).	
29	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Жилой дом (территория в/г № 3)			
30	Объемно-пространственное решение	<p>Местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
31	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
32	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений).</p>	
33	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.</p> <p>Исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом, лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под</p>	

		венчающим карнизом. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Жилой дом (территория в/г № 3 (3/42))			
34	Объемно-пространственное и планировочное решение здания	<p>Принадлежность здания к ансамблю, сформировавшемуся в 1908-1916 гг.;</p> <p>Расположение здания на территории объекта культурного наследия (ансамбля);</p> <p>Сомасштабность объема и высот здания относительно других объектов культурного наследия (ансамбля);</p> <p>Композиционная роль в структуре окружающего природного и культурного ландшафта, в окружающей исторической застройке ансамбля;</p> <p>Историческая объемно-пространственная структура (первоначальные габариты, силуэт и плановая конфигурация) – прямоугольное в плане с одним слабо выступающим ризалитом на каждом продольном фасаде двухэтажное здание, с чердаком;</p> <p>Историческая конфигурация крыши, ее габариты и форма (сложная в плане), отметки коньков (основного объема и ризалитов) и венчающих карнизов;</p> <p>Сохранившиеся дымовые (вентиляционные) шахты, их расположение, габариты и конструкции, высотные отметки.</p>	<p>Расположение здания на территории объекта культурного наследия (ансамбля)</p>  <p>Общий вид здания с Ю-З</p>  <p>Общий вид здания с Ю-В</p> 
35	Конструктивная система здания	<p>Ленточные бутобетонные, их расположение и конструкции;</p> <p>Сохранившиеся первоначальные и исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены, их габариты и расположение;</p> <p>Перекрытия:</p> <p>Их расположение, высотные отметки (помещения квартир);</p> <p>Кирпичные своды по</p>	<p>Лестничная клетка (подъезд № 1): кирпичные стены, сборные ступени маршей, свод «мошье»</p> 

		<p>металлическим балкам (своды «монье») – лестничные клетки;</p> <p>Исторические внутренние лестницы (лестничные клетки): их расположение, габариты, конструкции лестничных маршей (сборные, известняковые ступени) и площадок (плоские монолитные ж/б и кирпичные своды по металлическим балкам).</p>	 <p>Лестничная клетка (подъезд №2): кирпичные стены, сборные ступени маршей, свод «монье»</p>  <p>Лестничная клетка (подъезд №2): кирпичные стены, сборные ступени маршей, плоское перекрытие площадки</p>
36	Объемно-планировочное решение здания	<p>Историческая объемно-планировочная структура:</p> <ul style="list-style-type: none"> - плановые габариты и конфигурация здания; - габариты и конфигурация помещений в капитальных стенах; - первоначальные и исторические наружные и внутренние входы; - расположение первоначальных и исторических оконных, арочных и дверных проемов; - расположение первоначальных лестничных клеток, лестниц, их размеры, габариты, плановые конфигурации. 	
37	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Архитектурно-художественное решение в духе эклектики (т.н. «кирпичный стиль»);</p> <p>Материал и характер отделки фасадных поверхностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицевой облицовочный кирпич, цвет – красный; - облицовка цоколя гранитными блоками (грубо обработанная поверхность) <p><i>Оконные проёмы:</i></p>	

		<p>Первоначальное и историческое расположение, габариты и размеры, конфигурации, типы перемычек (лучковые);</p> <p>Исторические типы расстекловки:</p> <p>Столярные заполнения (ризалиты, объемы лестничных клеток) – в соответствии со стилистикой здания и по историческим аналогам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Восточный фасад (ризалит с одним проемом, наружная двухчастная рама): тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый: <p><u>верхняя рама:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга верхней части с трехчастным рисунком; - створка с шестичастным рисунком; <p><u>нижняя рама:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> створки (3 шт.) с четырехчастным рисунком; <ul style="list-style-type: none"> - Западный фасад (ризалит с двумя проемами, наружные рамы): тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый: <p><u>между 1-ым и 2-ым этажами:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с трехчастным рисунком; - створки (3 шт.) с двухчастным рисунком <p><u>верхний проем:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с трехчастным рисунком; - створки (3 шт.) с чистым рисунком (без членения); <p><u>Заполнения проемов (квартиры)³:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Семичастный тип расстекловки (рисунок) 	 <p>Тип расстекловки проема между 1-ым и 2-ым этажами. Ризалит западного фасада</p>
--	--	---	--

³ При замене заполнений оконных проемов, соответствующих квартирам, восстановление исторического рисунка расстекловки

		<p><i>переплетов):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с трехчастным рисунком; - створки (2 шт.) с двухчастным рисунком (общее кол-во проемов (общее количество проемов: восточный фасад - 16 шт.; западный фасад – 12 шт.); <p><i>Шестичастный тип расстекловки (рисунок переплетов) (западный фасад):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - фрамуга с двухчастным рисунком; - створки (2 шт.) с двухчастным рисунком расстекловки (общее количество проемов – 4 шт.) <p>Заполнения проемов (чердак, 4 проема из 2 (наружной и внутренней) рам: четырехчастный рисунок расстекловки;</p> <p>Цветовое решение элементов заполнения проемов: коричневый цвет.</p> <p><u>Дверные (входные) проемы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - их габариты, расположение, конфигурации (лучковые); - исторический рисунок фрамуг дверей: симметричный, состоящий из двух трапециевидных филенок; - двери филенчатые, остекленные, деревянные; - цветовое решение дверей – коричневый цвет <p><i>Композиционно-архитектурное решение фасадов:</i></p> <p><u>Лицевой восточный фасад:</u> симметричной двухъярусной композиции в 9 осей.</p> <p>По горизонтали фасад разделен на 3 части: центральный, слабо</p>	 <p>Тип расстекловки оконных проемов (квартиры)</p>  <p>Тип расстекловки (торцевые фасады)</p>  <p>Исторический рисунок фрамуг наружных дверей</p>
--	--	--	--

		<p>выступающий ризалит в 1 ось и 2 боковые части в 4 оси.</p> <p>Цоколь – невысокий гранитный.</p> <p>Ризалит прорезан 2 широкими лучковыми проемами: дверным и высоким оконным.</p> <p>Боковые части прорезаны четырьмя, равномерно распределенными рядами лучковых оконных проемов.</p> <p>Углы фасада и ризалита выделены лопатками. Фасад завершается венчающим карнизом, ризалит –щипцом;</p> <p><u>Западный фасад:</u> симметричной двухъярусной композиции в 9 осей; по горизонтали разделен на 3 части: центральный, слабо выступающий ризалит в 1 ось и 2 боковые части в 4 оси.</p> <p>Цоколь – невысокий гранитный.</p> <p>Ризалит прорезан 3 широкими лучковыми проемами: дверным и двумя оконными (высота верхнего проема ниже среднего). Боковые части прорезаны четырьмя, равномерно распределенными рядами лучковых оконных проемов (проемы рядом с ризалитом узкие). Углы фасада и ризалита выделены лопатками. Фасад завершается венчающим карнизом, ризалит –щипцом.</p> <p><u>Торцевые северный и южный фасады:</u> симметричной композиции. Фасады имеют гранитный невысокий цоколь.</p> <p>Углы фасадов выделены лопатками; в уровне чердака по центральной оси – парные небольшие лучковые оконные проемы.</p> <p>Фасады завершаются треугольными широкими</p>	 <p>Восточный фасад</p>  <p>Западный фасад</p>  <p>Южный торцевой фасад</p>
--	--	---	---

щипцами с венчающим карнизом. Центральная часть щипца и угловые лопатки имеют завершения в виде невысоких квадратных в плане пинаклей.

Декоративное оформление фасадов:

Оформление проемов (квартиры):

Оконные проемы 1-го этажа:

- выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен;

- выступающий подоконный декор в виде подоконника из 1 ряда кирпича, немного заглубленных 2 рядов кирпича с дентикулами из 3 рядов кирпича (профиль нижнего кирпича в виде валика); между дентикулами в заглубленной части 1 ряд кирпича с профилем в виде обратной выкружки;

Оконные проемы 2-го яруса:

- выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен;

- подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 3,5 ряда со ступенчато расположенными сухариками в 2 ряда (между сухариками в верхнем ряду заглубленный кирпич, нижний ряд в 0,5 кирпича с обратной выкружкой)

Оформление проемов (призальца, объемы лестничных клеток):

Восточный фасад:

- выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен;




Северный торцевой фасад



Оформление оконных проемов,
1-ый этаж (квартиры)



Оформление оконных проемов,
2-ой этаж (квартиры)

		<p>- выступающий подоконный декор в виде подоконника из 1 ряда кирпича, немного заглубленного 1 ряда кирпича с дентикулами из 2 рядов кирпича (профиль нижнего кирпича в виде валика); между дентикулами в заглубленной части кирпич с профилем в виде обратной выкружки;</p> <p><i>Западный фасад:</i> Оконный проем между 1-ым и 2-ым этажами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; - выступающий подоконный декор в виде полоконника из 1 ряда кирпича, немного заглубленного 1 ряда кирпича с дентикулами из 2 рядов кирпича (профиль нижнего кирпича в виде валика); между дентикулами в заглубленной части кирпич с профилем в виде обратной выкружки; <p><i>Верхний оконный проем:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; - подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 3,5 ряда кирпича со ступенчато расположенными сухариками в 2 ряда (между заглубленный кирпич, нижний ряд в 0,5 кирпича с обратной выкружкой); <p><i>Дверные проемы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича с замковым камнем), нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен; 	 <p>Оформление проема (ризалит, восточный фасад)</p>  <p>Оформление проема между 1-ым и 2-ым этажами (ризалит, западный фасад)</p>  <p>Оформление верхнего проема (ризалит, западный фасад)</p>  <p>Оформление дверного проема</p>
--	--	---	--

Оконные проемы (торцевые фасады):

- выступающая лучковая перемычка в 1,5 кирпича (нижний ряд в пол кирпича через один кирпич утоплен);

- подоконный декор в виде 2 рядов кирпича и заглубленной ниши в 3,5 ряда кирпича со ступенчато расположенными сухариками в 2 ряда (между сухариками в верхнем ряду заглубленный кирпич; нижний ряд в 0,5 кирпича с обратной выкружкой);



Оформление проемов (торцевые фасады)

Лопатки (углы фасадов и ризалитов):

декорированы в средней части 2 выступающими рядами кирпича, между ними – заглубленный ромб;

завершаются ступенчатым, имитирующим полотенца, декором;



Лопатки, углы фасадов и ризалиты

Венчающие карнизы:

Восточный и западный фасады:

карниз из 7 рядов кирпича, состоит из двух, ступенчато расположенных частей с дентикулами в 2 ряда кирпича (профиль верхнего ряда в виде валика)



Венчающий карниз (восточный и западный фасады)

Щипцы (ризалиты восточного и западного фасадов, торцевые фасады):

- Восточный фасад:

Щипец треугольной формы с полочками (завершающая часть угловых лопаток в виде пинаклей) с карнизом из двух рядов кирпичей и аркатурным поясом со ступенчато расположенными разной высоты зубчиками, по центральной оси завершается невысокой пинаклей с полотенцами.



Щипец (ризалит, восточный фасад)

		<p><i>- Западный фасад:</i> Более пологий щипец треугольной формы с полочками (завершающая угловых часть лопаток в виде пинаклей) с карнизом из двух рядов кирпичей и аркатурным поясом со ступенчато расположенными разной высоты зубчиками, по центральной оси завершается невысокой пинаклей с полотенцами;</p> <p><i>Торцевые (северный и южный фасады):</i> Щипец треугольной формы с полочками (завершающая часть угловых лопаток в виде пинаклей) с карнизом из двух рядов кирпичей и аркатурным поясом со ступенчато расположенными разной высоты зубчиками, по центральной оси завершается невысокой пинаклей с полотенцами.</p> <p><i>Другие элементы декора:</i> Ниша, обрамляющая проемы (ризалит, восточный фасад): заглубленная в 0,5 кирпича, имеет ступенчатое завершение с горизонтальными рядом дентикул в 1 ряд кирпича (профиль в виде валика)</p>	 <p>Щипец (ризалит, западный фасад)</p>  <p>Щипец (торцевые фасады)</p>  <p>Ниша (ризалит восточного фасада)</p>
38	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров</p>	<p><i>Отделка интерьеров:</i> <i>Стены:</i> исторический материал отделки стен верхних этажей (гладкая известковая штукатурка), цветовое решение стен в светлых тонах <i>Потолки:</i> материал отделки - гладкая штукатурка, цветовое решение (белый цвет)</p> <p>Исторические двухмаршевые лестницы, их расположение, конфигурации, материалы ступеней и ограждения:</p>	

		<p><i>Подъезд № 1 (ЛК-1):</i> ступени из блоков известняка с валиками;</p> <p>ограждение – металлическое декоративное (стойки перил квадратного сечения; диагональные, продольные элементы и завитки, соединенные хомутами, из полосовой стали; поручни – деревянные (утрачены)⁴; исторический рисунок ограждения;</p> <p><i>Подъезд № 2 (ЛК-2):</i> ступени из блоков известняка с валиками;</p> <p>ограждение – металлическое декоративное (стойки перил квадратного сечения; диагональные и продольные элементы, соединенные хомутами, из полосовой стали; поручни – деревянные (утрачены)⁵; исторический рисунок ограждения;</p>	 <p>Лестничная клетка. Подъезд № 1</p>  <p>Лестничная клетка. Подъезд № 2</p>  <p>Ступени и декоративное ограждение. ЛК-1</p>  <p>Ступени и декоративное ограждение. ЛК-2</p>
--	--	---	---

⁴ Восстановление деревянных поручней ограждений лестничных маршей и площадок по историческим аналогам

⁵ Восстановление деревянных поручней ограждений лестничных маршей и площадок по историческим аналогам

		<p><u>Арки, арочные и дверные проемы:</u> их расположение, габариты, типы арок (лучковые).</p> <p><u>Оконные проемы (лестничные клетки), внутренние рамы:</u> <u>Восточный фасад:</u> тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый, идентичный наружным рамам: <u>верхняя рама:</u> - фрамуга верхней части с трехчастным рисунком; - створка с шестичастным рисунком; <u>нижняя рама:</u> створки (3 шт.) с четырехчастным рисунком;</p> <p><u>Западный фасад:</u> тип расстекловки (рисунок переплетов) решетчатый, идентичный наружным рамам (2 проема):</p> <p><u>между 1-м и 2-м этажами:</u> - фрамуга с трехчастным рисунком; - створки (3 шт.) с двухчастным рисунком;</p> <p><u>верхний проем:</u> - фрамуга с трехчастным рисунком; - створки (3 шт.) с чистым рисунком (без членения);</p>	 <p>Арочный первоначальный проем, ЛК-1, 1-ый этаж</p>  <p>Арочный первоначальный проем, ЛК-2, 2-ой этаж</p>
--	--	---	---


		<p>Подоконники: деревянные с профилированным краем;</p> <p>Оконные проемы (квартиры), внутренние рамы: типы расстекловки (рисунки переплетов) респетчатые, идентичные наружным рамам.</p>	 <p>Деревянный подоконник (лестничные клетки)</p>
39	Предметы декоративно-прикладного искусства	<p>Сохранившаяся печь в духе эклектики: кирпичная, круглая, на восьмигранном основании, обшита металлическими листами с каннелированным профилем, верхняя часть декорирована двойными поясами с рядом бусин; венчающий карниз – профилированный, обшит металлом, декорирован тремя поясами с бусинами; сохранившаяся печная фурнитура.</p>	 <p>Печь в духе эклектики. 1-ый этаж. Вид спереди (ЛК-2), вид сзади (ЛК-1)</p>
40	Крыша	<p>Двухскатная форма крыши здания с двумя двускатными крышами ризалитов, ее габариты, высотные отметки, отметки коньков и карнизов;</p> <p>Деревянная стропильная система, историческая конструктивная схема;</p> <p>Исторические вентиляционные шахты (их расположение, габариты, конструкции, материал (кирпич));</p> <p>Покрытие кровли (материал – кровельное железо); цветовое решение – коричневый цвет</p> <p>Слуховые окна: их расположение, форма,</p>	 <p>Фрагмент крыши: двухскатная форма крыши; вентиляционная шахта</p>  <p>Чердак</p>


		габариты и конфигурация (полуциркулярная); тип расстекловки: двухчастный рисунок переплетов; заполнение проемов – столярное.	 <p>Чердак</p>  <p>Столярное заполнение слуховых окон</p>
Баня (территория в/г № 3)			
41	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты.	
42	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
43	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), элементы архитектурно-художественного оформления – клинчатые перемычки оконных проемов с замковыми камнями; венчающий карниз. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич). Историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов.	
Магазин (территория в/г № 3)			

44	Объемно-пространственное решение	Местоположение. Исторические габариты	
45	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
46	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен: историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Казарма (территория в/г № 3, д. 2)			
47	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
48	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
49	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.	

50	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Казарма (территория в/г № 3, д. 3)			
51	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
52	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
53	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.</p>	

54	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок растрескивания оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Казарма (территория в/г № 3, д. 4)			
55	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение. Исторические габариты.</p>	
56	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
57	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.</p>	

			
58	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Обшежитие (территория в/г № 3)			
59	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
60	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
61	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней,</p>	

62	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>материал и рисунок ограждений.</p> <p>Композиция фасадов: историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, лопаток.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Столовая (территория в/г № 3, д. 7)			
63	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
64	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	
65	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Историческая композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом; клинчатые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс</p>	

		<p>городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; пиши в подоконных простенках.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Спортзал (территория в/г № 3, д. 6)			
66	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
67	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	
68	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Архитектурная композиция фасадов; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; кличатые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом торцевых фасадов.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Классы (территория в/г № 3, д. 10)			

69	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
70	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.	
71	Архитектурно-художественное решение фасадов	Архитектурная композиция фасадов; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями; стилизованный пояс гордчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных проемов, лопаток. Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).	
Хлебопекарня (территория в/г № 3, д. 8)			
72	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
73	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	

74	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Характер отделки стен (открытая кирпичная кладка); историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; элементы архитектурно-художественного оформления – клинчатые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом со стороны торцевых фасадов.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич)</p>	
Склад (территория в/г № 3, д. 13)			
75	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
76	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).</p>	
77	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Архитектурная решение фасадов: историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; характер отделки стен – не оштукатурены, расчленены лопатками; декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.</p>	 
Склад (территория в/г № 3, д. 14)			
78	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	


79	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
80	Архитектурно-художественное решение фасадов	Архитектурная решение фасадов: историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; характер отделки стен – не оштукатурены, расчленены лопатками; декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
Приемное отделение (территория в/г № 3, д. 21)			
81	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
82	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
83	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; декоративное обрамление перемычек оконных проемов в виде стилизованного замкового камня; стилизованный	

		<p>пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; кирпичный декор висячих лопаток; заполнение фронтонов.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).</p>	
Лечебный корпус (территория в/г № 3, л. 22)			
84	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
85	Объемно-планировочное решение	<p>Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
86	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы.</p> <p>Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений), сводчатые перекрытия.</p> <p>В интерьере: заполнения дверных проемов – материал (дерево), тип (филенчатые) и рисунок.</p>	
87	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнения; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя околотым гранитом; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом;</p>	


		<p>орнаментальный декор подоконных простенков; стилизованных конторфоров и висячих лопаток; архитектурное оформление главного входа.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Инфекционное отделение (территория в/г № 3, д. 26)			
88	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	
89	Конструктивная система здания	<p>Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная)</p>	
90	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>Композиция фасадов здания: историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления, в том числе декоративное обрамление перемычек оконных проемов в виде стилизованного замкового камня; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; кирпичный орнамент подоконных простенков.</p> <p>Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).</p>	
Баня (территория в/г.№3, д.28)			
91	Объемно-пространственное решение	<p>Историческое местоположение.</p> <p>Исторические габариты.</p>	

92	Конструктивная система здания	Капитальные стены; историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
93	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены); историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом торцевых фасадов. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Прачечная (территория в/г №3, д.25)			
94	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
95	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
96	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки фасадов (не оштукатурены), историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом кирпичный декор угловых лопаток. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Автоклавная (территория в/г № 3, д. 23)			
97	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	



98	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
99	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом торцевых фасадов; орнаментальный декор торцевого фасада; облицовка цоколя природным камнем; Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	
Склад (территория в/г № 3, д. 20)			
100	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
101	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
102	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки фасадов (неоштукатурены); историческое местоположение и габариты оконных и дверных проемов; лучковые перемычки оконных проемов; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; кирпичный декор угловых лопаток. Исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич).	

Жилой дом (территория в/г № 4)			
103	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
104	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен	
195	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений	
106	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов в кирпичном стиле; историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены); элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем; лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями; стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом; орнаментальный декор подоконных простенков, висячих лопаток. Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич).	

Жилой дом (территория в/г № 4)			
107	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
108	Объемно-планировочное решение	Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
109	Конструктивная система здания	Капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы. Исторические лестницы: конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений.	
110	Архитектурно-художественное решение фасадов	Композиция фасадов в кирпичном стиле, историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов, исторический рисунок расстекловки оконных заполнений, характер отделки стен (не оштукатурены), элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя природным камнем, лучковые перемычки с кличатыми замковыми камнями, стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом, орнаментальный декор подоконных простенков, висячих лопаток. Исторический материал капитальных стен (полнотелый глиняный кирпич)	

Склад КЭС (территория в/г № 4, д. 40)			
111	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
112	Конструктивная система здания	Капитальные стены. Историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная).	
113	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен – не оштукатурены, расчленены лопатками, историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 25)			
114	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
115	Конструктивная система здания	Капитальные стены; тип крыши (скатная).	
116	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	

			
Склад (территория в/г № 4, д. 26)			
117	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
118	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
119	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов – орнаментальный пояс выпущенного кирпича во фронтонах торцевых фасадов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 32)			
120	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты	
121	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
122	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, фасад-лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	

Склад (территория в/г № 4, д. 33)			
123	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
124	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная)	
125	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов – лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	
Склад (территория в/г № 4, д. 40)			
126	Объемно-пространственное решение	Историческое местоположение. Исторические габариты.	
127	Конструктивная система здания	Капитальные стены, тип крыши (скатная).	
128	Архитектурно-художественное решение фасадов	Характер отделки стен (не оштукатурены), исторические габариты и местоположение оконных и дверных проемов, декоративные элементы отделки фасадов лопатки, декоративные художественные элементы в оформлении перемычек проемов.	

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1908-1912 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждению границ его территории и установлении предмета охраны» № 01-03/21-95 от 23.06.2021 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Границы территории объекта культурного наследия проходит от точки 1 (находящейся в 10м. северо-западнее северо-западного угла здания по адресу: г. Луга, 1-й полигон, в/г №4, д.26) к точке 2 (86м. на юго-восток) далее 51м. в южном направлении к точке 3, затем 205м. на юго-восток вдоль проезда к точкам 4,5, потом 183м. в северном направлении (параллельно двум складам) к точке 6, далее огибая здания складов к точке 7 и 205,5м. на юго-запад к точке 8, затем 62,5м. на северо-запад к точке 9, далее 238м. в южном направлении к точке 10, потом 21м. на юго-восток(точки 11,12) и на юго-запад вдоль забора (точки 12-17), затем на северо-

запад вдоль забора в/г №3 к точке 20, далее на северо-запад вдоль озера к точке 28 у здания в/г. №3, д.28, потом 33м. на северо-восток к точке 31 и 73,5м. на юго-восток к точке 32 далее 321м. на северо-восток к точке 1.

- Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждению границ его территории и установлении предмета охраны» № 01-03/21-95 от 23.06.2021 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: Местоположение; исторические габариты Объемно-планировочное решение: Объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен Конструктивная система здания: капитальные стены, историческая конфигурация (угол наклона) и тип крыши (скатная), дымовые трубы; исторические лестницы (конструкции, материал ступеней, материал и рисунок ограждений). Архитектурно-художественное решение фасадов: Историческое местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов, исторический тип расстекловки оконных заполнений; характер отделки стен (не оштукатурены), элементы архитектурно-художественного оформления – облицовка цоколя гранитом, лучковые перемычки с клинчатыми замковыми камнями, стилизованный пояс городчатого орнамента выпущенного кирпича под венчающим карнизом, исторический материал капитальных стен (полнотельный глиняный кирпич)

- Приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплексе зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждению границ его территории и установлении предмета охраны» № 01-03/21-95 от 23.06.2021 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Администратор программно-технического комплекса и баз данных		Репкина Мария Вячеславовна
должность	Подпись	инициалы, фамилия



26 . 07 . 2023

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

СОГЛАСОВАНО:
Управляющий некоммерческой
организацией «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

А.А. Воробьев
(подпись) (Ф.И.О.)

" " 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области
- председатель комитета
по сохранению культурного наследия

В.О. Цой
(подпись) (Ф.И.О.)

" " 2023 г.



ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия

от 03 апреля 2023 № 05-05-/23-16

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона»

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Ленинградская область

(субъект Российской Федерации)

Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г № 3

(населенный пункт)

улица - д. - корп./стр. - офис/кв. -

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец):

Представитель собственников в лице управляющего Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

г. Санкт-Петербург

(субъект Российской Федерации)



г. Санкт-Петербург

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. офис/кв.

СНИЛС

ОГРН/ОГРНИП

Ответственный представитель:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Контактный телефон:

Адрес электронной почты:

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата	-
Номер	-
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ	-

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Раздел 1. Предварительные работы:

- состояния и определение процента утрат;
- 2) составление акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия;
- *В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия проектная документация выполняется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (письмо Минкультуры России от 24 марта 2015 года № 90-01-39-ГП).
- 3) предварительное инженерное заключение, составление плана работ;
- 4) документально-протокольная фотофиксация;
- 5) разработка проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий (при необходимости), на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения, включающего:
- пояснительную записку,
 - рабочую документацию,
 - объектную и локальные сметы;
- 6) заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
- 7) исходно-разрешительная документация.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
<p>1) историко-архивные и библиографические исследования (в т.ч. составление исторической справки на основе опубликованных материалов);</p> <p>2) историко-архитектурные натурные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации (в т.ч. архитектурно-археологические обмеры: архитектурный обмер здания (памятника) в целом, архитектурный обмер отдельных частей памятника - фрагменты фасадов, архитектурных деталей, стен, дверных и оконных заполнений, конструкций кровли здания, фотофиксация);</p> <p>археологическое обследование в границах территории объекта культурного наследия (в необходимом объеме);</p> <p>3) инженерно-технические исследования (стены, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, конструкции крыши, фундаменты, архитектурно-конструктивные элементы и т.д.) в объеме, необходимом для разработки проектной документации:</p> <p>а) инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам:</p>	

<p>- натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов (кирпич, известняк, гранит, древесина, металл, шовный раствор, штукатурка и т.д.) в объеме, необходимом для разработки проектной документации;</p> <p>- отбор образцов строительных и отделочных материалов;</p> <p>- лабораторные исследования строительных и отделочных материалов (петрографические, стратиграфические, микологические анализы, химический анализ водорастворимых солей) (при необходимости);</p> <p>- составление отчета об обследовании состояния материалов. Разработка технологий производства работ по сохранению объекта культурного наследия.</p> <p>б) исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования;</p> <p>- установка маяков и вертикальных марок на фасаде (при необходимости);</p> <p>- обследование технического состояния оснований и фундаментов в шурфах в объеме, необходимом для разработки проектной документации;</p> <p>- фотофиксация и графическая фиксация по зондажам;</p> <p>- составление картограмм и фотофиксация дефектов;</p> <p>- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, геофизические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации;</p> <p>- разработка программы геотехнического мониторинга (при необходимости);</p> <p>4) отчет по комплексным научным исследованиям с выдачей заключения и рекомендаций по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия.</p> <p>Подраздел Инженерные изыскания: *</p> <p>а) инженерно-геодезические работы;</p> <p>б) инженерно-геологические работы;</p> <p>в) инженерно-гидрологические работы.</p> <p>*При необходимости в объеме, необходимом для разработки проектной документации.</p>	
<p>Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:</p>	
<p>1. Эскизный проект (архитектурные и</p>	<p>2. Проект</p>

конструктивные решения проекта)	
<p>1) пояснительная записка с обоснованием проектных решений;</p> <p>2) архитектурные решения;</p> <p>3) конструктивные и объемно-планировочные решения.</p>	<p>1) пояснительная записка;</p> <p>2) архитектурные решения;</p> <p>3) конструктивные решения;</p> <p>4) инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения;</p> <p>5) проект организации работ по сохранению и приспособлению;</p> <p>6) сводный сметный расчет;</p> <p>7) перечень мероприятий по охране окружающей среды;</p> <p>8) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;</p> <p>9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия;</p> <p>10) иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку научно-проектной документации);</p> <p>11) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (при необходимости)</p>
Раздел 4. Рабочая проектная документация:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
<p>1) рабочий проект ремонтно-реставрационных работ;</p> <p>2) технологии ремонта и реставрации строительных и отделочных материалов;</p> <p>3) отдельные архитектурные детали;</p> <p>4) чертежи изделий (план, фасад, разрез);</p> <p>5) чертежи общего вида конструкций;</p> <p>6) чертежи деталей и узлов конструкций;</p> <p>7) чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;</p> <p>8) маркировочные чертежи и шаблоны;</p> <p>и) спецификации на материалы и изделия;</p> <p>9) ведомости и сводные ведомости потребности в материалах;</p> <p>10) подготовка сметных расчетов на ремонтно-реставрационные работы объекта.</p> <p>Разрабатывается в соответствии</p>	<p>1) уточнение проектных решений по результатам раскрытий, в ходе научного руководства и авторского надзора в процессе производства работ по сохранению объекта культурного наследия</p>

с ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений	
<p>Раздел 5. Отчетная документация: представить после завершения производства работ по сохранению объекта культурного наследия. Отчётная документация оформляется и утверждается в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 «Об утверждении состава и порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, порядка приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».</p>	

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

<p>Согласование проектной документации осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», утвержденным приказом комитета по сохранению культурного наследия «Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» от 19.11.2021 года № 01-03/21-170 (далее – Административный регламент).</p> <p>Для согласования проектной документации в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложениям 3,4 к Административному регламенту, подписанное руководителем юридического лица, физическим лицом, либо их уполномоченными представителями; - документ, удостоверяющий личность заявителя; - документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (для физического лица); - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление выписка из приказа о назначении на должность либо доверенность на право подписи (для юридического лица); - заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, содержащей вывод о соответствии проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF); - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подлинник, в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF); - представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность и один из документов,

оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие у представителя права действовать от лица заявителя, и определяющих условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги.

В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия проектная документация (в т.ч. проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий) подлежит государственной экспертизе. Предоставляется копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, заверенная в установленном порядке.

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Научное руководство, авторский и технический надзор могут осуществляться руководителем авторского коллектива.

Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением.

11. Дополнительные требования и условия:

Необходимость уведомления органа охраны объектов культурного наследия об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия; работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, необходимо разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в соответствии с приказом

Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 года № 2625 и административным регламентом предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения или выявленных объектов культурного наследия», утвержденным приказом комитета по культуре Ленинградской области от 19.11.2021 года № 01-03/21-169.

В случае принятия научным руководителем решения о внесении принципиальных изменений (корректировки) в проектные решения, данные предложения направляются научным руководителем в адрес соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и заказчика на согласование. В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия проектная документация подлежит экспертизе.

Запрещается вынесение инженерного оборудования и сетей на фасады здания.


В ходе разработки проектной документации, при необходимости, уточнить предмет охраны объекта культурного наследия и включить его в состав пояснительной записки.

Учетный номер объекта культурного наследия в АИС ЕГРОКН № 47-178350, уточненное местоположение объекта культурного наследия: Лужский район, г. Луга, тер. Луга-3, д. 3/35.

Задание подготовлено:

Начальник отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

(должность, наименование органа охраны объектов культурного наследия)



(Подпись)

Надежда Петровна
Большакова

(Ф.И.О. полностью)

Финанс публично-правовой компании "Роскадастр" по Ленинградской области
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.07.2023, поступившего на рассмотрение 13.07.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание	
вид объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Всего разделов: 3	
Всего листов выписки: 23	
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168	
Кадастровый номер:	47:29:0000000:1503
Номер кадастрового квартала:	47:29:0103015
Дата присвоения кадастрового номера:	08.07.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер 131196
Местоположение:	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга-3, д. 3/35
Площадь:	1049.1
Назначение:	Многоквартирный дом
Наименование:	данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	3, в том числе подземных 0
Материал наружных стен:	Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1913
Год завершения строительства:	1913
Кадастровая стоимость, руб.:	17962352.65
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	47:29:0000000:6739, 47:29:0000000:6740, 47:29:0000000:6741, 47:29:0000000:6742, 47:29:0000000:6743, 47:29:0000000:6744, 47:29:0000000:6745, 47:29:0000000:6746, 47:29:0000000:6747, 47:29:0000000:6748, 47:29:0000000:6749, 47:29:0000000:6750, 47:29:0000000:6751, 47:29:0000000:6752, 47:29:0000000:6753, 47:29:0000000:6754, 47:29:0000000:6755, 47:29:0000000:6756, 47:29:0000000:8656
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1094B7974BFC5AE1F97A47CFAD49A7E	
Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
Действителен: с 17.05.2023 по 10.08.2023	

_____	_____	_____	_____
полное наименование должности		инициалы, фамилия	

Лист 2

Здание	
вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Всего разделов: 3	
Всего листов выписки: 23	
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168	
Кадастровый номер:	47:29:0000000:1503
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют.
Получатель выписки:	Дугинов Александр Юрьевич

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1094B7974BFC5AE1F97A47CFAD49A7E	
Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
Действителен: с 17.05.2023 по 10.08.2023	

_____	_____	_____	_____
полное наименование должности		инициалы, фамилия	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № 1 раздела 7		Всего листов раздела 7: 2		Всего разделов: 3		Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168						
Кадастровый номер:				47:29:0000000:1503		
N п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м2
1	47:29:0000000:6739	01	1	Жилое квартира	данные отсутствуют	38.7
2	47:29:0000000:6740	01	2	Жилое квартира	данные отсутствуют	45.7
3	47:29:0000000:6741	01	3	Жилое квартира	данные отсутствуют	35
4	47:29:0000000:6742	01	3а	Жилое квартира	данные отсутствуют	43.5
5	47:29:0000000:6743	01	10	Жилое квартира	данные отсутствуют	70.9
6	47:29:0000000:6744	01	11	Жилое квартира	данные отсутствуют	44.7
7	47:29:0000000:6745	01	12	Жилое квартира	данные отсутствуют	38.3
8	47:29:0000000:6746	02	4	Жилое квартира	данные отсутствуют	40.3
9	47:29:0000000:6747	02	5	Жилое квартира	данные отсутствуют	45.1
10	47:29:0000000:6748	02	14	Жилое квартира	данные отсутствуют	45.7
11	47:29:0000000:6749	02	15	Жилое квартира	данные отсутствуют	41.4
12	47:29:0000000:6750	02	13	Жилое квартира	данные отсутствуют	72.5
13	47:29:0000000:6751	03	7	Жилое квартира	данные отсутствуют	38.7
14	47:29:0000000:6752	03	8	Жилое квартира	данные отсутствуют	45.7



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30948797483A8E1D97A41C5FAD8FA78
Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Лист 4

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № 2 раздела 7		Всего листов раздела 7: 2		Всего разделов: 3		Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168						
Кадастровый номер:				47:29:0000000:1503		
15	47:29:0000000:6753	03	данные отсутствуют	Жилое квартира	данные отсутствуют	81.5
16	47:29:0000000:6754	03	16	Жилое квартира	данные отсутствуют	71.5
17	47:29:0000000:6755	03	17	Жилое квартира	данные отсутствуют	45.7
18	47:29:0000000:6756	03	18	Жилое квартира	данные отсутствуют	41.4
19	47:29:0000000:8656	02	6	Жилое квартира	данные отсутствуют	79.9




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30948797483A8E1D97A41C5FAD8FA78
Выдано: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023


полное наименование должности

инициалы, фамилия


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29-0000000:1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			


полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 30948797483A8E1F07A147CFAD9FA7E Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	инициалы, фамилия


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29-0000000:1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			


полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 30948797483A8E1F07A147CFAD9FA7E Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	инициалы, фамилия

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29.0000000:1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			

		
полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 109-В797483САВЕ1901АН7СГАД4ФА78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	инициалы, фамилия


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 4 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29.0000000:1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			

		
полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 109-В797483САВЕ1901АН7СГАД4ФА78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	инициалы, фамилия

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 5 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			





полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 6 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			





полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 7 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47-29-0000000-1503		Номер этажа (этажей): 01	
			
Масштаб 1			


ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		Сертификат: 3094B7914B3CABE1F07A347CFAD6FA78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 8 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47-29-0000000-1503		Номер этажа (этажей): 02	
			
Масштаб 1			


ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		Сертификат: 3094B7914B3CABE1F07A347CFAD6FA78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 9 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 02	
			
Масштаб 1			


	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3094B7974B3CABE1F07A347CFAD6F478 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	
полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 10 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 02	
			
Масштаб 1			


	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3094B7974B3CABE1F07A347CFAD6F478 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	
полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 11 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47-29-0000000-1503		Номер этажа (этажей): 02	
			
Масштаб 1			


	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3094B7974BFC5AE197A347CFAD6FA7E Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2023 по 10.08.2023	
Полное наименование должности		Инициалы, фамилия

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 12 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47-29-0000000-1503		Номер этажа (этажей): 02	
			
Масштаб 1			


	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3094B7974BFC5AE197A347CFAD6FA7E Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2023 по 10.08.2023	
Полное наименование должности		Инициалы, фамилия


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 13 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 03	
			
Масштаб 1			

	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 10498791481САВЕИР01АНУСАД08А78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 19.08.2023	
полное наименование должности		инициалы, фамилия


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 14 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 03	
			
Масштаб 1			

	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 10498791481САВЕИР01АНУСАД08А78 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 19.08.2023	
полное наименование должности		инициалы, фамилия

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 15 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47-29-0000000-1503		Номер этажа (этажей): 03	
			
Масштаб 1			




полное наименование должности	
-------------------------------	--


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 16 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47-29-0000000-1503		Номер этажа (этажей): 03	
			
Масштаб 1			




полное наименование должности	
-------------------------------	--

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 17 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 03	
			
Масштаб 1			

		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	Сертификат: 10948797480САВЕ197АИ47СГАД09А78	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		Действителен с 17.05.2022 по 19.08.2023	

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 18 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 03	
			
Масштаб 1			

		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	Сертификат: 10948797480САВЕ197АИ47СГАД09А78	Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		Действителен с 17.05.2022 по 19.08.2023	

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 19 раздела 8	Всего листов раздела 8: 19	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 23
14.07.2023г. № КУВИ-001/2023-161372168			
Кадастровый номер: 47:29:0000000:1503		Номер этажа (этажей): 02	
			
Масштаб 1			

	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3094879748F5A6E197A817CFAD8FA71 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 3/35 литер А

по КЭЧ ч ул. (пер.)

гор. Луга район _____

Кварт. № _____
Инвент. № _____
Шифр _____
(фонд) _____

I. Общие сведения

Владелец КЭЧ района

Серия, тип проекта 1013

Год постройки 1933г переоборудовано _____ в _____ году
настроено _____

Год последнего капитального ремонта 1965г

Число этажей три

Кроме того имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезанин (подчеркнуть).

Число лестниц 2 шт., их уборочная площадь 40,6 97,8 кв. м.

Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования _____ кв. м.

Средняя внутренняя высота помещений 2,70 6012 куб. м.

Общая полезная площадь дома 1049,1 кв. м.

из них: а) Жилые помещения: полезная площадь 959,1 кв. м.

в том числе: жилая площадь 401,2 7632 кв. м.

Средняя площадь квартиры 36,9 кв. м.

Распределение жилой площади:

№ п/п	Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения						
		жилых квартир	жилых комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь	
					жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	В квартирах	19	42	401,2							
2	В помещениях коридора, сист.										
3	В общежитиях										
4	Службовая жилая площадь										
5	Мансардная жилая площадь										

Из общего числа жилой площади находится:

б	а. В мансардах								
	б. В подвалах								
	в. В цокольных этажах								
	г. В бараках								

Распределение квартир по числу комнат (без общежитий и коридорной системы)

№ п/п	КВАРТИРЫ	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Однокомнатные	1	21,0				
2	Двухкомнатные	13	340,5				
3	Трехкомнатные	5	289,7	2	271,7		
4	Четырехкомнатные						
5	Пятикомнатные						
6	Шестикомнатные						
7	Семь и более комнат						
ВСЕГО:		19	401,2				

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капитальности I

Сборник № 28

Вид внутренней отделки проемная


Таблица № 12

№№ дп	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструктивная отделка и прочее)	Техническое состояние: осадки, трещины, гниль и т. п.	Удельный вес конструктивных элементов			Износ в %	Приведенный % износа
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты	<u>бутовый бетон</u>	<u>капитальный трещин.</u>	6	1	6	35	2,1
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	<u>кирпичные</u>	<u>— " —</u>	24	1	24	30	8,1
		<u>кирпичные</u>	<u>— " —</u>					
3	Перекрытия	Чердачные	<u>дерев. лаги</u>	6	1	6	30	1,8
		Междуэтажные	<u>бетонные</u>					
		Надподпольные	<u>— " —</u>					
4	Крыша	<u>шифер</u>	<u>растр. кровля</u>	2	1	2	30	0,6
5	Полы	<u>дерев. лаги</u>	<u>исполн. в лагах</u>	18	1	18	35	2,8
	<u>плиточный</u>	<u>плиточный</u>						
6	Проемы	Окна	<u>стальные</u>	12	1	12	30	3,6
		Двери	<u>дерево-металл</u>					
7	Отделочн. раб.	Наружная отделка		19	1	19	35	6,65
		Архитектурное оформление						
		Внутренняя отделка	<u>штукатур. окр.</u>					
		<u>кап. оклейка обкл. пр. м</u>						
8	Внутреннее санитарно-техническое и электротехническое оборудование	Центральное отопление		12	-4,8	7,2	30	2,2
		Печное отопление						
		Водопровод						
		Электроосвещение						
		Радио						
		Телефон	<u>-0,4</u>					
		Телевидение						
		С газовыми колонками						
		С деревянными колонк.						
		С горяч. водоснабжен.	<u>-4,4</u>					
Горячее водоснабжение								
Вентиляция								
Газоснабжение								
Мусоропровод								
Лифты								
Канализация								
9	Прочие работы	<u>бетонный</u>	<u>трещин. окон.</u>	8	1	8	30	2,4

Итого: 100 95,2 30,25

% износа приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (стр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (стр. 7)}}$
 44 32%
 24

III этаж



Город	Горьковский	Лист	35
Учреждение	Бюро технической инвентаризации	Масштаб	1:200
Исполнитель	М.И. Фролова	Объект	Пятиэтажный план жил. дома № 3/55 в г. Дзержинске Гор. района
Проверено	Горбанева	Дата	

**Приложение №5 к Акту
по результатам государственной историко-
культурной экспертизы**
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» в составе
объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона» по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, г.
Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3

Протоколы заседаний экспертной комиссии.

Протокол №1
Организационного заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3
Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Лужский р-он. Г. Луга-3

29 авг. 2023 г.

Присутствовали:

Лавриновский Максим Семенович, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.).

Кондакова Елена Викторовна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от № 1809 от 09.11.2021 г.), объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Хангу Людмила Александровна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры РФ от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

- Утверждение состава членов экспертной комиссии.

- Выборы председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря.

- Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

- Определение основных направлений работы экспертов.

- Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии, исходя из срока проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

- Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика.

Слушали:

Кондакову Е.В – об утверждении состава членов экспертной комиссии и выборе председателя экспертной комиссии и ответственного секретаря.

Постановили:

Утвердить следующий состав членов экспертной комиссии: Лавриновский М.С., Кондакова Е.В., Хангу Л.А. Председателем экспертной комиссии выбрать Лавриновского М.С..

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

2. Ответственным секретарем выбрать Кондакову Е.В.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

Слушали:

Кондакову Е.В.:

1. О порядке работы и принятии решений экспертной комиссии;
2. Об определении основных направлений работы экспертов.
3. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии, исходя из срока проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
4. О принятии документов, запрашиваемых у заказчика.

Постановили:

1. Экспертная комиссия собирается в случае проведения государственной историко-культурной экспертизы по заявке заказчика. Решения экспертной комиссии принимаются коллегиально, после проведения необходимых научных исследований и визуального обследования объекта.
2. Основными направлениями работы экспертов принять: ознакомление с разработанной проектной и документацией, материалами технического обследования объекта, проведение визуального осмотра; фотофиксацию современного состояния фасадов объекта; обработку материала, подготовку материалов, определение соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
3. Срок проведения экспертизы - с 29.08.2023 по 20.11. 2023 г.:
 - 29.08.2023 - фотофиксация современного состояния объекта, визуальный осмотр фасадов объекта.
 - 30.08.2023 – 19.11.2023 - ознакомление с предоставленными заказчиком материалами и проектной документацией. обработка материала, оформление фотофиксации, подготовка Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического

состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

- 20.11.2023 – подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

4. Принять следующий перечень документов, запрашиваемых у заказчика:

- копия распоряжения Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области о включении в реестр №01-03/21-95 от 23.06.2021 г. об определении предмета охраны объекта культурного наследия (Приложение №4);

- копия выписки из ЕГРН от 13.07.2023 г. (Приложение № 4);

- копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 05-05-/23-16 от 03.04.2023 г. (Приложение №4);

- копия техпаспорта на здание, сост. в 2001 г. (Приложение №4);

- копия паспорта памятника, сост. 26.07.2023 г. (Приложение №4);

- копия выписки из Единого государственного реестра объектов культурного наследия от 26.07.2023 г.

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), в составе разделов:

№ Том а	Наименование комплекта в разделе	Книга	Наименование раздела проекта	Марка чертежей
Том 1	Предварительн ые работы	Книга 1	Исходно-разрешительная документация	2023-135-3/35-ИРД
		Книга 2	Предварительные исследования. Программа научно-исследовательских работ. Акт технического состояния.	2023-135-3/35-ПИ
		Книга 3	Фотофиксация.	2023-135-3/35-ФФ
Том 2	Комплексные научные исследования	Книга 1	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая	2023-135-3/35-ИАИ

		записка	
Книга 2		Часть 1. Архитектурные обмерные чертежи. Фасад.	2023-135-3/35-ОЧ-1
		Часть 2. Архитектурные обмерные чертежи. Фундамент.	2023-135-3/35-ОЧ-2
Книга 3		Часть 1. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций. Фасады. Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов.	2023-135-3/35-ИО-1
		Часть 2. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций. Фундамент. Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов.	2023-135-3/35-ИО-2
		Часть 3. Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы электроснабжения.	2023-135-3/35-ИО-3
		Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы водоснабжения.	2023-135-3/35-ИО-4
		Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы водоотведения.	2023-135-3/35-ИО-5
		Инженерно-техническое обследование инженерных сетей здания. Техническое заключение по результатам обследования системы отопления	2023-135-3/35-ИО-6

		Книга 4	Инженерно-геологические изыскания	2023-135-3/35-ИГИ
		Книга 5	Инженерно-геодезические изыскания	2023-135-3/35-ИГДИ
		Книга 6	Инженерно-археологические изыскания	2023-135-3/35-АИ
		Книга 7	Натурные и лабораторные исследования состава и состояния отделочных материалов.	2023-135-3/35-НЛИ
Том 3	Проект реставрации	Книга 1	Пояснительная записка	2023-135-3/35-ОПЗ
		Книга 2	Часть 1. Архитектурно-строительные решения. Проект реставрации фасадов.	2023-135-3/35-АС
			Часть 2. Конструктивные решения. Проект ремонта фундамента.	2023-135-3/35-КР
			Часть 3. Внутренние системы электроснабжения и электроосвещения.	2023-135-3/35-ИОС-1
			Часть 4. Внутренняя система водоснабжения.	2023-135-3/35-ИОС-2
			Часть 5. Внутренняя система водоотведения.	2023-135-3/35-ИОС-3
			Часть 6. Отопление.	2023-135-3/35-ИОС-4.1
		Книга 3	Проект организации реставрации	2023-135-3/35-ПОР

Голосование по всем вопросам одновременно:
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет.
Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии: Лавриновский М.С.



Ответственный секретарь экспертной комиссии: Кондакова Е.В.



Член экспертной комиссии: Хангу Л.А.



Протокол №2
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплексе военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3
Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург

«20» ноября 2023 г.

Присутствовали:

Лавриновский Максим Семенович, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.).

Кондакова Елена Викторовна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от № 1809 от 09.11.2021 г.), объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Хангу Людмила Александровна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры РФ от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Рассмотрение экспертной комиссией заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Согласование вывода экспертизы и подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы (М.С. Лавриновский, Е.В. Кондакова, Л.А. Хангу).

3. Принятия решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали:

Кондакову Е.В.:

1. О рассмотрении экспертной комиссией заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

2. О согласовании вывода экспертизы и подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы (М.С. Лавриновский, Е.В. Кондакова, Л.А. Хангу).

3. О принятии решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Постановили:

1. Члены экспертной комиссии (М.С. Лавриновский, Е.В. Кондакова, Л.А. Хангу) рассмотрели заключение заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350- «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Члены экспертной комиссии (М.С. Лавриновский, Е.В. Кондакова, Л.А. Хангу) согласились с проектными решениями, представили оформленный текст Акта с формулировкой вывода и произвели подписание Акта в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.

3. Члены экспертной комиссии (М.С. Лавриновский, Е.В. Кондакова, Л.А. Хангу) приняли решение о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Голосование по всем вопросам одновременно:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Лавриновский М.С.



Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Кондакова Е.В.



Член экспертной комиссии:

Хангу Л.А.



Протокол №3
Организационного заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3
Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург

08 марта 2024 г.

Присутствовали:

Лавриновский Максим Семенович, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.).

Кондакова Елена Викторовна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от № 1809 от 09.11.2021 г.), объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Хангу Людмила Александровна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры РФ от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Принятие решения о возобновлении процесса проведения экспертизы.
2. Утверждение состава экспертной комиссии.
3. Определение основных направлений работы экспертов.
4. Рассмотрение проектной документации с внесенными техническими правками и исправленными недочетами.
5. Решение о внесении изменений в заключение экспертизы.
6. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Принятие решения о возобновлении экспертизы:

Слушали М.С. Лавриновского, который уведомил членов экспертной комиссии о получении из Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области проектной документации для доработки: устранения технических ошибок, исправления недочетов, указанных в письме Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области №01-09-9914/2024-0-1 от 01.03.2024 г. В этой связи экспертами было принято решение о возобновлении экспертизы с 08.03.2024 г. с целью повторного рассмотрения проектной документации и внесения изменений в настоящий акт экспертизы.

Решили: возобновить проведение государственной историко-культурной экспертизы и работу экспертной комиссии.

Решение принято единогласно: за – 3; против – нет; воздержавшиеся – нет.

2. Утверждение состава экспертной комиссии:

Решили: утвердить состав экспертной комиссии в соответствии с Протоколом №1 организационного заседания экспертной комиссии от 29.08.2023 г.

Решение принято единогласно: за – 3; против – нет; воздержавшиеся – нет.

3. Определение основных направлений работы экспертов:

Решили определить следующие направления работы экспертов:

- Е.В. Кондакова анализирует проектные решения, предлагаемые проектной документацией.

- М.С.Лавриновский проводит анализ проектной документации на предмет технических правок и исправления недочетов.

- Л.А. Хангу вносит изменения и дополнения в акт экспертизы.

Решение принято единогласно: за – 3; против – нет; воздержавшиеся – нет.

4. Рассмотрение проектной документации с внесенными изменениями:

Слушали: М.С.Лавриновского, который уведомил членов экспертной комиссии о том, что от Заказчика поступила доработанная по замечаниям письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области №01-09-

9914/2024-0-1 от 01.03.2024 г. проектная документация.

Решили: рассмотреть представленную проектную документацию.

Решение принято единогласно: за – 3; против – нет; воздержавшиеся – нет.

5. Решение о внесении изменений в заключение экспертизы:

Слушали: Е.В. Кондакову о необходимых изменениях в Акте экспертизы.

Решили: внести изменения в Акт экспертизы, в соответствии с техническими правками, дополнениями и исправлениями в проектной документации.

Решение принято единогласно: за – 3; против – 0; воздержавшиеся – 0.

6. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии:

Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

- **08.03.2024 г.** – заседание экспертной комиссии, принятие решения о возобновлении экспертизы.

- **09.03.2024 г. – 23.04.2024 г.** – рассмотрение проектной документации с техническими правками и исправлениями по замечаниям Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, внесение изменений и дополнений в Акт экспертизы.

- **24.04.2024 г.** – согласование вывода экспертизы, подписание Акта экспертизы и принятие решения о передаче его заказчику.

Решение принято единогласно: за – 3; против – 0; воздержавшиеся – 0.

Председатель экспертной комиссии:

Лавриновский М.С.



Ответственный секретарь экспертной комиссии: Кондакова Е.В.



Член экспертной комиссии:

Хангу Л.А.



Протокол №4
Организационного заседания комиссии экспертов государственной
историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3
Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург

24 апреля 2024 г.

Присутствовали:

Лавриновский Максим Семенович, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.).

Кондакова Елена Викторовна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от № 1809 от 09.11.2021 г.), объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Хангу Людмила Александровна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры РФ от 20.07.2023 г № 2176; объекты экспертизы:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение проектной документации, подлежащей экспертизе, согласование вывода экспертизы.

2. Подписание заключения экспертизы и принятие решения о передаче его заказчику.

1. Итоговое рассмотрение проектной документации подлежащей экспертизе, согласование вывода экспертизы:

Слушали: М.С. Лавриновского, который уведомил членов комиссии о том, что в проектную документацию внесены технические правки, а также о том, что от Заказчика поступила копия приказа «О внесении изменений в приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 01-03/21-95 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область. Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждении границ его территории и установлении предмета охраны» от 15.04.2024 г. №01-03/24-27. Изменения коснулись состава объекта культурного наследия.

Решили:

- Технические правки и добавления, внесенные в проектную документацию, не повлияли на выводы экспертов. Технические неточности устранены.

- Проанализировать текст приказа и приобщить копию приказа «О внесении изменений в приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 01-03/21-95 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий военного городка: 38 зданий», местонахождение: Ленинградская область. Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона», 1908-1916 гг., утверждении границ его территории и установлении предмета охраны» от 15.04.2024 г. №01-03/24-27 к настоящему акту.

- Согласовать вывод экспертизы о соответствии проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс

военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Подписание заключения экспертизы и передача его заказчику:

Слушали: Л.А. Хангу, которая представила Акт экспертизы с внесенными дополнениями и правками в соответствии с откорректированной проектной документацией. Внесенные изменения не повлияли на выводы экспертов.

Решили: подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г., и затем передать его заказчику.

Решение принято единогласно: за – 3; против – нет; воздержавшиеся – нет.

Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Лавриновский М.С.



Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Кондакова Е.В.



Член экспертной комиссии:

Хангу Л.А.



**Приложение №6 к Акту
по результатам государственной историко-
культурной экспертизы**
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» в составе
объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс военного городка Лужского
Сергиевского артиллерийского полигона» по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, г.
Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3

Копии договоров с экспертами.

Договор № 37/23/ГИКЭ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург

«29.08.2023 года»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугинова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Кондакова Елена Викторовна, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ об аттестации Минкультуры России № 1809 от 09.11.2021г.), далее – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по выполнению работ - проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

1.2. Надлежащим выполнением работ Исполнителя по настоящему Договору является Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, направляемый для согласования в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Акт со всеми приложениями к нему, а также сведения и материалы, на основании которых Акт составлен (переданные по п.2.2. настоящего Договора), являются собственностью Заказчика.

2. Права и обязанности Исполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется подготовить Акт, указанный в п.1.2 и представить его Заказчику.

2.2. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика дополнительные материалы и сведения, необходимые для подготовки Акта.

2.3. Исполнитель имеет право привлекать за свой счет для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих физических или юридических лиц по своему усмотрению. При этом

ответственность за качество выполняемых работ лежит на Исполнителе.

2.4. В случае возникновения вопросов и замечаний к Исполнителю при согласовании Акта в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области Исполнитель устраняет эти замечания вместе с Заказчиком без дополнительной оплаты.

3. Права и обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязуется не позднее, чем в течение 2 дней после получения запроса Исполнителя, указанного в п.2.2. настоящего Договора, передать Исполнителю дополнительно запрашиваемые материалы и сведения (при их наличии);

3.2. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом выполненные работы Исполнителя согласно п. 5.1. настоящего Договора;

3.3. Заказчик обязуется обеспечить доступ на обследуемый объект и территорию.

3.4. Заказчик обязуется оплатить расходы за платные услуги сторонних организаций по предъявлению счетов Исполнителем.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя сведений о ходе исполнения Договора, копии документов, подтверждающих проведенную Исполнителем работу.

4. Срок выполнения работы, прием и оплата работы.

4.1. Исполнитель представляет Заказчику Акт (один экземпляр в виде распечатки полного текста Акта со всеми приложениями) в срок до 31.12.2024 г.

4.2. В течение 1 рабочего дня после получения от Исполнителя надлежащим образом оформленного Акта Заказчик либо принимает его в полном объеме, либо направляет Исполнителю с замечаниями для исправления. Исправление замечаний производится Исполнителем в максимально сжатые сроки, но не более чем в течение 2 календарных дней.

4.3. После приемки Акта Заказчиком или после исправления замечаний Исполнитель в течение 1 рабочего дня передает Заказчику Акт (со всеми приложениями) на электронном носителе.

4.4. Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем, в течение 2 дней после утверждения Акта.

4.5. Работа, надлежащим образом выполненная Исполнителем, подлежит оплате в размере 10000 (Десяти тысяч) руб. 00 коп. при передаче Заказчику Акта (со всеми приложениями) на электронном носителе после подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ (об оказании в полном объеме работ по настоящему Договору).

4.6. Договор считается выполненным после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.7. Сроки выполнения работ могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых Исполнителю материалов и сведений.

5.3. Исполнитель, равно как и Заказчик, не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения ситуаций непреодолимой силы: чрезвычайные ситуации, войны и т.п. форс-мажорные обстоятельства.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО
«ИНЖТЕХПРОМ»)

Юр. адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470
ИНН7814583315; КПП 781001001
ОГРН 1137847328629

Юр. адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470
ИНН7814583315; КПП 781001001
ОГРН 1137847328629

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственный эксперт
Гражданка РФ
Кондакова Елена Викторовна

Паспорт серия 2819 №705925, код
подразделения 690-002, выдан Заволжским
ОВД г. Твери 13.05.2020г.;
регистрация по адресу: Тверь ул.
Горького, д. 4, кор.3, кв.13

8. ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ООО
«ИНЖТЕХПРОМ»



А. Ю. Дугинов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственный эксперт



Дополнительное соглашение №1

к договору № 37/23/ГИКЭ от 29.08.2023 г.

г. Санкт-Петербург

«29.12.2023 года»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугинова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Кондакова Елена Викторовна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 09.11.2021 г № 1809), далее – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:


1. На основании пунктов 4.7 и 6.1 Договора изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1 Исполнитель представляет Заказчику Акт (один экземпляр в виде распечатки полного текста Акта со всеми вложениями) в срок до 31.12.2024 г.»
2. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.
3. Дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО «ИНЖТЕХПРОМ»

Государственный эксперт

 Дугинов А.Ю.



Договор №38/23/ГИКЭ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург

«29.08.2023 года»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугинова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны с одной стороны, и гражданин РФ Лавриновский Максим Семенович, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176), далее – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по выполнению работ - проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

1.2. Надлежащим выполнением работ Исполнителя по настоящему Договору является Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, направляемый для согласования в Комитете по сохранению культурного наследия ленинградской области. Акт со всеми приложениями к нему, а также сведения и материалы, на основании которых Акт составлен (переданные по п.2.2. настоящего Договора), являются собственностью Заказчика.

2. Права и обязанности Исполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется подготовить Акт, указанный в п.1.2 и представить его Заказчику.

2.2. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика дополнительные материалы и сведения, необходимые для подготовки Акта.

2.3. Исполнитель имеет право привлекать за свой счет для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих физических или юридических лиц по своему усмотрению. При этом

ответственность за качество выполняемых работ лежит на Исполнителе.

2.4. В случае возникновения вопросов и замечаний к Исполнителю при согласовании Акта в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области Исполнитель устраняет эти замечания вместе с Заказчиком без дополнительной оплаты.

3. Права и обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязуется не позднее, чем в течение 2 дней после получения запроса Исполнителя, указанного в п.2.2. настоящего Договора, передать Исполнителю дополнительно запрашиваемые материалы и сведения (при их наличии);

3.2. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом выполненные работы Исполнителя согласно п. 5.1. настоящего Договора;

3.3. Заказчик обязуется обеспечить доступ на обследуемый объект и территорию.

3.4. Заказчик обязуется оплатить расходы за платные услуги сторонних организаций по предъявлению счетов Исполнителем.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя сведений о ходе исполнения Договора, копии документов, подтверждающих проведенную Исполнителем работу.

4. Срок выполнения работы, прием и оплата работы.

4.1. Исполнитель представляет Заказчику Акт (один экземпляр в виде распечатки полного текста Акта со всеми приложениями) в срок до 31.12.2024 г.

4.2. В течение 1 рабочего дня после получения от Исполнителя надлежащим образом оформленного Акта Заказчик либо принимает его в полном объеме, либо направляет Исполнителю с замечаниями для исправления. Исправление замечаний производится Исполнителем в максимально сжатые сроки, но не более чем в течение 2 календарных дней.

4.3. После приемки Акта Заказчиком или после исправления замечаний Исполнитель в течение 1 рабочего дня передает Заказчику Акт (со всеми приложениями) на электронном носителе.

4.4. Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем, в течение 2 дней после утверждения Акта.

4.5. Работа, надлежащим образом выполненная Исполнителем, подлежит оплате в размере 10000 (Десяти тысяч) руб. 00 коп. при передаче Заказчику Акта (со всеми приложениями) на электронном носителе после подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ (об оказании в полном объеме работ по настоящему Договору).

4.6. Договор считается выполненным после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.7. Сроки выполнения работ могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых Исполнителю материалов и сведений.

5.3. Исполнитель, равно как и Заказчик, не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения ситуаций непреодолимой силы: чрезвычайные ситуации, войны и т.п. форс-мажорные обстоятельства.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»)

Юр. адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470
ИНН7814583315; КПП 781001001
ОГРН 1137847328629
Юр. адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470
ИНН7814583315; КПП 781001001
ОГРН 1137847328629

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственный эксперт
Лавриновский М.С.

Паспорт 39 15 173864, выдан
миграционным пунктом №17 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
обл. в Калининском районе Санкт-Петербурга;
дата выдачи 23.03.2017, код подразделения
780-017, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Вавиловых, 10 корп.4,
лит. А, кв.8

8. ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ООО
«ИНЖТЕХПРОМ»



А. Ю. Дугинов

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственный эксперт



Дополнительное соглашение №1

к договору № 38/23/ГИКЭ от 29.08.2023 г

г. Санкт-Петербург

« 29.12.2023 года»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугинова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ Лавриновский Максим Семенович, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176), далее – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. На основании пунктов 4.7 и 6.1 Договора изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1 Исполнитель представляет Заказчику Акт (один экземпляр в виде распечатки полного текста Акта со всеми вложениями) в срок до 31.12.2024 г.»
2. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.
3. Дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО «ИНЖТЕХПРОМ»

Государственный эксперт

 Дугинов А.Ю.



Договор № 39/23/ГИКЭ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

г. Санкт-Петербург

«29.08.2023 года»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугинова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Хангу Людмила Александровна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры РФ от 20.07.2023 г № 2176), (далее – Исполнитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по выполнению работ - проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военного городка Лужского Сергиевского артиллерийского полигона» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, 1-й полигон, территория в/г №3 Учетный номер в АИС ЕГРОКН №47-178350 - «Научно-проектная документация для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», разработанной ООО «ИНЖТЕХПРОМ» в 2023 г. (Шифр: 2023-135-3/35), с целью определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

1.2. Надлежащим выполнением работ Исполнителя по настоящему Договору является Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы, направляемый для согласования в Комитете по сохранению культурного наследия ленинградской области. Акт со всеми приложениями к нему, а также сведения и материалы, на основании которых Акт составлен (переданные по п.2.2. настоящего Договора), являются собственностью Заказчика.

2. Права и обязанности Исполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется подготовить Акт, указанный в п.1.2 и представить его Заказчику.

2.2. Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика дополнительные материалы и сведения, необходимые для подготовки Акта.

2.3. Исполнитель имеет право привлекать за свой счет для исполнения обязательств по

настоящему Договору третьих физических или юридических лиц по своему усмотрению. При этом ответственность за качество выполняемых работ лежит на Исполнителе.

2.4. В случае возникновения вопросов и замечаний к Исполнителю при согласовании Акта в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области Исполнитель устраняет эти замечания вместе с Заказчиком без дополнительной оплаты.

3. Права и обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязуется не позднее, чем в течение 2 дней после получения запроса Исполнителя, указанного в п.2.2. настоящего Договора, передать Исполнителю дополнительно запрашиваемые материалы и сведения (при их наличии);

3.2. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом выполненные работы Исполнителя согласно п. 5.1. настоящего Договора;

3.3. Заказчик обязуется обеспечить доступ на обследуемый объект и территорию.

3.4. Заказчик обязуется оплатить расходы за платные услуги сторонних организаций по предъявлению счетов Исполнителем.

3.5. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя сведений о ходе исполнения Договора, копии документов, подтверждающих проведенную Исполнителем работу.

4. Срок выполнения работы, прием и оплата работы.

4.1. Исполнитель представляет Заказчику Акт (один экземпляр в виде распечатки полного текста Акта со всеми приложениями) в срок до 31.12.2024 г.

4.2. В течение 1 рабочего дня после получения от Исполнителя надлежащим образом оформленного Акта Заказчик либо принимает его в полном объеме, либо направляет Исполнителю с замечаниями для исправления. Исправление замечаний производится Исполнителем в максимально сжатые сроки, но не более чем в течение 2 календарных дней.

4.3. После приемки Акта Заказчиком или после исправления замечаний Исполнитель в течение 1 рабочего дня передает Заказчику Акт (со всеми приложениями) на электронном носителе.

4.4. Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем, в течение 2 дней после утверждения Акта.

4.5. Работа, надлежащим образом выполненная Исполнителем, подлежит оплате в размере 10000 (Десяти тысяч) руб. 00 коп. при передаче Заказчику Акта (со всеми приложениями) на электронном носителе после подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ (об оказании в полном объеме работ по настоящему Договору).

4.6. Договор считается выполненным после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.7. Сроки выполнения работ могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых Исполнителю материалов и сведений.

5.3. Исполнитель, равно как и Заказчик, не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения ситуаций непреодолимой силы: чрезвычайные ситуации, войны и т.п. форс-мажорные обстоятельства.

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными

представителями Сторон.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО
«ИНЖТЕХПРОМ»)

Государственный эксперт
Хангу Людмила Александровна,

Юр. адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470
ИНН7814583315; КПП 781001001
ОГРН 1137847328629

Паспорт серия 4003 № 996462,
выдан 62 отделом милиции
Калининского района Санкт-Петербурга; дата
выдачи 17.05.2003; код подразделения 782-062;
зарегистрирован:
Санкт-Петербург, пр. Меншиковский,
д.5., корп. 3, кв. 96

Юр. адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д.10, к.3, пом.470
ИНН7814583315; КПП 781001001
ОГРН 1137847328629

8. ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО
«ИНЖТЕХПРОМ»

Государственный эксперт



А. Ю. Дугинов



Дополнительное соглашение №1

к договору № 39/23/ГИКЭ от 29.08.2023 г.

г. Санкт-Петербург

«29.12.2023 года»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖТЕХПРОМ» (ООО «ИНЖТЕХПРОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дугинова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка РФ Хангу Людмила Александровна, государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры России от 20.07.2023 г № 2176), далее – «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:


1. На основании пунктов 4.7 и 6.1 Договора изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1 Исполнитель представляет Заказчику Акт (один экземпляр в виде распечатки полного текста Акта со всеми вложениями) в срок до 31.12.2024 г.»
2. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.
3. Дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО «ИНЖТЕХПРОМ»

Государственный эксперт

 Дугинов А.Ю.

